

(平成28年9月5日 HP掲載)

排ガス(煙突)のアスベスト濃度測定結果

単位:本/LN

施設名	号 炉	1回目		2回目	
		試料採取日	測定結果	試料採取日	測定結果
中央清掃工場	1	平成28年6月23日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年6月23日	不検出(<0.10)		
港清掃工場	1	平成28年6月15日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年6月15日	不検出(<0.10)		
	3	平成28年4月25日	不検出(<0.10)		
北清掃工場		平成28年5月23日	不検出(<0.10)		
品川清掃工場	1	平成28年4月21日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月21日	不検出(<0.10)		
目黒清掃工場	1	平成28年5月16日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年5月16日	不検出(<0.10)		
大田清掃工場	1	平成28年6月28日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年6月28日	不検出(<0.10)		
多摩川清掃工場	1	平成28年4月14日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月14日	不検出(<0.10)		
世田谷清掃工場	1	平成28年4月11日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月11日	不検出(<0.10)		
千歳清掃工場		平成28年6月27日	不検出(<0.10)		
渋谷清掃工場		平成28年5月24日	不検出(<0.10)		
豊島清掃工場	1	平成28年4月5日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月5日	不検出(<0.10)		
板橋清掃工場	1	平成28年4月8日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月8日	不検出(<0.10)		
練馬清掃工場	1	平成28年4月20日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月20日	不検出(<0.10)		
墨田清掃工場		平成28年4月15日	不検出(<0.10)		
新江東清掃工場	1	平成28年4月13日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月13日	不検出(<0.10)		
	3	平成28年4月13日	不検出(<0.10)		
有明清掃工場	1	平成28年4月1日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月1日	不検出(<0.10)		
足立清掃工場	1	平成28年6月29日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年6月29日	不検出(<0.10)		
葛飾清掃工場	1	平成28年4月22日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月22日	不検出(<0.10)		
江戸川清掃工場	1	平成28年4月4日	不検出(<0.10)		
	2	平成28年4月4日	不検出(<0.10)		

注1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

注2 単位「本/LN」は、標準状態(0℃、1気圧)における排ガス1リットル中のアスベスト本数を表します。

測定機関 株式会社伊藤公害調査研究所

測定方法 「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法」(平成元年環境庁告示第93号)
「アスベストモニタリングマニュアル(第4版)」

(平成22年6月環境省水・大気環境局大気環境課)

使用測定器 走査電子顕微鏡