

(平成23年10月3日 HP掲載)

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関
測定方法

株式会社分析センター
緊急時における食品の放射能測定マニュアル
(平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

単位:Bq/L

施設名	試料 採取日	放流水			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	9月16日	不検出	不検出	不検出	不検出
港清掃工場	9月13日	不検出	不検出	不検出	不検出
北清掃工場	9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出
品川清掃工場	9月12日	不検出	不検出	不検出	不検出
目黒清掃工場	9月14日	不検出	不検出	不検出	不検出
大田清掃工場	(9月下旬 採取)		(分析中)		
多摩川清掃工場	9月13日	不検出	不検出	不検出	不検出
世田谷清掃工場	9月14日	不検出	不検出	不検出	不検出
千歳清掃工場	9月14日	不検出	不検出	不検出	不検出
渋谷清掃工場	9月12日	不検出	不検出	不検出	不検出
杉並清掃工場	9月16日	不検出	不検出	不検出	不検出
豊島清掃工場	9月13日	不検出	不検出	不検出	不検出
板橋清掃工場	9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出
光が丘清掃工場	9月9日	不検出	不検出	不検出	不検出
墨田清掃工場	9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出
新江東清掃工場	9月16日	不検出	不検出	不検出	不検出
有明清掃工場	9月12日	不検出	不検出	不検出	不検出
足立清掃工場	9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出
葛飾清掃工場	9月13日	不検出	不検出	不検出	不検出
江戸川清掃工場	9月16日	不検出	14	15	29
中防灰溶融施設 ※2	—	—	—	—	—
破碎ごみ処理施設	9月14日	不検出	不検出	不検出	不検出
中防不燃ごみ処理センター	9月14日	不検出	不検出	不検出	不検出

※1 使用測定器:セイコー・イージーアンドジー社製 ゲルマニウム半導体検出器 SEG-EMS

※2 「—」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

※3 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。