

(平成29年7月24日 HP掲載)

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

単位: Bq/L

施設名	試料採取日	放流水		
		放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
中央清掃工場	6月27日	不検出(<9)	不検出(<10)	不検出
港清掃工場	6月27日	不検出(<10)	不検出(<9)	不検出
北清掃工場	6月12日	不検出(<11)	不検出(<8)	不検出
品川清掃工場	6月20日	不検出(<9)	不検出(<10)	不検出
目黒清掃工場	6月9日	不検出(<9)	不検出(<10)	不検出
大田清掃工場 第一工場	6月28日	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出
大田清掃工場(新工場)	6月28日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出
多摩川清掃工場	6月30日	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出
世田谷清掃工場	6月29日	不検出(<11)	不検出(<13)	不検出
千歳清掃工場	6月5日	不検出(<10)	不検出(<9)	不検出
渋谷清掃工場	6月9日	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出
豊島清掃工場	6月12日	不検出(<10)	不検出(<9)	不検出
板橋清掃工場	6月15日	不検出(<11)	不検出(<8)	不検出
練馬清掃工場	6月15日	不検出(<11)	不検出(<9)	不検出
墨田清掃工場	6月26日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出
新江東清掃工場	6月22日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出
有明清掃工場	6月22日	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出
足立清掃工場	6月14日	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出
葛飾清掃工場	6月14日	不検出(<11)	不検出(<12)	不検出
江戸川清掃工場	6月13日	不検出(<12)	不検出(<8)	不検出
中防灰溶融施設	6月20日	不検出(<12)	不検出(<9)	不検出
中防不燃ごみ処理センター	6月20日	不検出(<10)	不検出(<9)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未滿を表します。また、()内は検出下限値を表します。