

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 オオスミ
 測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
 廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
 使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2020

単位:Bq/L

施設名	試料 採取日	放流水			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
港清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
北清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
品川清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
目黒清掃工場	11月27日	不検出(<12)	不検出(<10)	不検出(<12)	不検出
大田清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
多摩川清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
世田谷清掃工場	11月21日	不検出(<12)	不検出(<13)	不検出(<12)	不検出
千歳清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
渋谷清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
杉並清掃工場	※2				
豊島清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
板橋清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
光が丘清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
墨田清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
新江東清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
有明清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
足立清掃工場	11月27日	不検出(<12)	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出
葛飾清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
江戸川清掃工場	(12月上旬採取)	(分析中)			
中防灰溶融施設	(12月上旬採取)	(分析中)			
破碎ごみ処理施設	11月29日	不検出(<13)	不検出(<8)	不検出(<10)	不検出
中防不燃ごみ処理センター	(12月上旬採取)	(分析中)			

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。