

空間放射線量率測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	測定日	敷地境界					※1	工場内 灰処理設備等
		東	西	南	北			
中央清掃工場	10月1日	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.03~0.12	
	10月8日	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09		
港清掃工場	10月2日	0.06	0.07	0.09	0.09	0.06	0.03~0.10	
	10月8日	0.06	0.08	0.09	0.09	0.06		
北清掃工場	10月5日	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	0.04~0.08	
	10月13日	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08		
品川清掃工場	10月3日	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.03~0.09	
	10月10日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06		
目黒清掃工場	10月2日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.04~0.17	
	10月10日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07		
大田清掃工場	10月4日	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.03~0.15	
	10月15日	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07		
多摩川清掃工場	10月3日	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.03~0.13	
	10月11日	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08		
世田谷清掃工場	10月6日	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05~0.09	
	10月12日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06		
千歳清掃工場	10月1日	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.05~0.15	
	10月8日	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07		
渋谷清掃工場	10月1日 ※3	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08 ※3	
	10月8日 ※3	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07		
杉並清掃工場 ※2								
豊島清掃工場	10月3日 ※3	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.03~0.06 ※3	
	10月13日	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06		
板橋清掃工場	10月6日	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.03~0.06	
	10月13日	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07		
光が丘清掃工場	10月1日	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.03~0.11	
	10月8日	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		
墨田清掃工場	10月2日	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.04~0.14	
	10月11日	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09		
新江東清掃工場	10月4日	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.03~0.08	
	10月11日	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08		
有明清掃工場	10月3日	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.04~0.18	
	10月10日	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08		
足立清掃工場	10月4日	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.03~0.14	
	10月10日	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08		
葛飾清掃工場	10月4日	0.15	0.11	0.15	0.15	0.12	0.05~0.37	
	10月8日	0.15	0.10	0.14	0.15	0.13		
江戸川清掃工場	10月4日	0.08	0.09	0.15	0.13	0.10	0.03~0.31	
	10月11日	0.09	0.10	0.15	0.13	0.11		
中防灰溶解施設	10月4日 ※3	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.02~0.20	
	10月9日	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07		
破碎ごみ処理施設	10月4日 ※3	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.03~0.04	
	10月9日	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07		

※ 測定値は、当組合工場職員による測定です。

測定方法: 「放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)」(指示値を5回読み取った平均値)

使用測定器: 日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)

富士電機(株)製 NHC-7(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ) (※3)

※ 測定値は気象条件等により変化します。

※ 敷地境界は地上高さ1m、工場内灰処理設備等は設備から5cmと1mの距離での測定結果です。

※ 中防灰溶解施設と破碎ごみ処理施設の敷地境界空間線量測定は、両施設を含む中防処理施設管理事務所として測定しているため、両施設の測定結果は同じ値となっています。

※1 灰処理設備から最も離れた地点です。

※2 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。