

平成23年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(1/2)

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成24年 5 月 現在

単位:ng-TEQ/m³N

工 場 名	測定炉	1回目	2回目	3回目	4回目
		結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
杉並※	1号炉	0.00000012 (H23. 4. 18)	0.00096 (H23. 7. 21)	0.0000011 (H23. 10. 19)	0.0000026 (H23. 12. 5)
	2号炉	0 (H23. 4. 19)	0.0000029 (H23. 6. 16)	0.00000021 (H23. 10. 18)	0.000013 (H23. 12. 27)
	3号炉	休炉中			
光が丘※	1号炉	0 (H23. 4. 21)	0.00000018 (H23. 8. 2)	0.00016 (H23. 10. 6)	0.0000036 (H24. 2. 6)
	2号炉	0 (H23. 4. 22)	0.00000024 (H23. 8. 3)	0.00000039 (H23. 11. 22)	0.0000028 (H24. 2. 7)
大田※	1号炉	0.0000041 (H23. 4. 14)	0.0015 (H23. 6. 2)	0.0000010 (H23. 10. 26)	0.000027 (H23. 12. 19)
	2号炉	0.00000012 (H23. 4. 13)	0.00000030 (H23. 6. 3)	0.000014 (H23. 12. 20)	0.0000036 (H24. 2. 6)
	3号炉	0.0000013 (H23. 4. 12)	0.00000018 (H23. 6. 6)	0.00013 (H23. 10. 4)	0.0000034 (H24. 2. 17)
目黒※	1号炉	0.00000018 (H23. 5. 24)	0.00000060 (H23. 7. 13)	0.00000027 (H23. 11. 30)	0.0000050 (H24. 1. 26)
	2号炉	0 (H23. 5. 12)	0.00000021 (H23. 7. 14)	0.000023 (H23. 12. 16)	0.0000052 (H24. 1. 25)
有明※	1号炉	0.00000021 (H23. 6. 20)	0.00000042 (H23. 9. 27)	0.00000027 (H23. 12. 9)	0.0000055 (H24. 2. 9)
	2号炉	0 (H23. 4. 26)	0.0000040 (H23. 8. 16)	0.00000039 (H23. 12. 8)	0.0000068 (H24. 2. 10)
千歳※		0.000014 (H23. 6. 24)	0.000031 (H23. 9. 9)	0.00000042 (H23. 11. 14)	0.0000053 (H24. 1. 30)
江戸川※	1号炉	0.000013 (H23. 7. 27)	0.00000097 (H23. 8. 29)	0.0000011 (H23. 10. 11)	0.0000035 (H24. 2. 17)
	2号炉	0.000041 (H23. 6. 30)	0.0000033 (H23. 8. 30)	0.00000075 (H23. 11. 4)	0.0000042 (H24. 2. 20)
墨田※		0.000012 (H23. 6. 22)	0.0000014 (H23. 8. 10)	0.000022 (H23. 10. 21)	0.0000086 (H24. 1. 11)
北※		0.0000069 (H23. 4. 22)	0.00000015 (H23. 6. 20)	0.00020 (H23. 10. 12)	0.00000024 (H23. 12. 1)
新江東※	1号炉	0.00000097 (H23. 6. 30)	0.00000024 (H23. 9. 6)	0.0000029 (H24. 2. 27)	
	2号炉	0.00000024 (H23. 5. 24)	0.00000048 (H23. 7. 7)	0.00000057 (H23. 11. 25)	0.0000037 (H24. 1. 17)
	3号炉	0.00000051 (H23. 5. 25)	0.00000039 (H23. 7. 25)	0.00000051 (H23. 10. 28)	0.0000053 (H24. 1. 16)
港※	1号炉	0 (H23. 5. 20)	0.00000027 (H23. 7. 7)	0.0000012 (H23. 9. 15)	0.0000024 (H24. 1. 30)
	2号炉	0.0000069 (H23. 4. 28)	0.00000045 (H23. 7. 11)	0.000013 (H23. 11. 17)	0.0000097 (H24. 2. 21)
	3号炉	0.00000018 (H23. 5. 19)	0.00000027 (H23. 7. 8)	0.00000060 (H23. 9. 14)	0.000010 (H23. 11. 18)

平成23年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(2/2)

工場名	測定炉	1回目	2回目	3回目	4回目
		結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
豊島※	1号炉	0.0000013 (H23.6.16)	0.0000020 (H23.9.12)	0.0000017 (H23.12.14)	0.0000048 (H24.2.14)
	2号炉	0.0000033 (H23.5.2)	0.0000024 (H23.9.9)	0.0000012 (H23.12.13)	0.0000042 (H24.2.15)
渋谷		0.000011 (H23.5.26)	0.0000011 (H23.7.27)	0.00000072 (H23.11.28)	0.0000073 (H24.1.6)
中央	1号炉	0.00000021 (H23.6.13)	0.00000039 (H23.8.17)	0.00000063 (H23.11.22)	0.0000032 (H24.2.9)
	2号炉	0 (H23.6.14)	0.00000057 (H23.8.18)	0.0000012 (H23.10.6)	0.0000026 (H24.2.10)
板橋	1号炉	0 (H23.5.27)	0.0000014 (H23.9.2)	0.00000051 (H23.11.17)	0.000011 (H24.1.5)
	2号炉	0 (H23.5.30)	0.00000021 (H23.8.2)	0.00000015 (H23.11.18)	0.0000096 (H24.1.6)
多摩川	1号炉	0.000011 (H23.5.16)	0.0000011 (H23.7.29)	0.00000015 (H23.11.15)	0.0000069 (H24.1.20)
	2号炉	0 (H23.6.14)	0.00000060 (H23.8.29)	0.00000015 (H23.11.14)	0.0000067 (H24.1.23)
足立	1号炉	0.0000033 (H23.6.23)	0.0000017 (H23.8.19)	0.000017 (H23.12.22)	0.0000033 (H24.2.14)
	2号炉	0.00000042 (H23.6.22)	0.0000039 (H23.8.22)	0 (H23.10.21)	0.0000033 (H24.1.25)
品川	1号炉	0 (H23.4.26)	0.00000045 (H23.9.6)	0.00000015 (H23.10.18)	0.0000020 (H24.3.1)
	2号炉	0.00000012 (H23.4.27)	0.000015 (H23.8.10)	0.00000024 (H23.10.19)	0.0000038 (H24.2.28)
葛飾	1号炉	0.0000026 (H23.6.9)	0.00000048 (H23.8.25)	0.00015 (H23.11.10)	0.0000014 (H24.2.23)
	2号炉	0.00000027 (H23.6.8)	0.00000051 (H23.8.24)	0.00000039 (H23.10.14)	0.0000019 (H24.2.22)
世田谷	1号炉	0 (H23.5.17)	0.0000018 (H23.9.29)	0.00000054 (H23.11.2)	0.000031 (H24.1.11)
	2号炉	0.0000029 (H23.5.16)	0.00000018 (H23.11.4)	0.0000041 (H24.1.12)	0.0000037 (H24.2.2)
中防灰溶融施設	1号炉				
	2号炉	0.00011 (H23.12.20)	0.0000097 (H24.3.2)		
	3号炉	0.0000045 (H23.10.25)			
	4号炉	0.00000048 (H23.6.9)			
破砕ごみ 処理施設※		0.00065 (H23.6.28)	0.0000037 (H23.8.31)	0.00000018 (H23.12.7)	0.000013 (H24.3.6)

(注1) 排ガスの法基準値 0.1ng-TEQ/m³N (ただし、※は法基準値 1ng-TEQ/m³N)

(注2) ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す単位

(注3) m³N(ノルマル立方メートル)とは、0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積

(注4) 千歳、墨田、北、渋谷工場及び破砕ごみ処理施設は1炉施設

(注5) 中防灰溶融施設1号炉は稼働しなかったため、測定していない。