

平成25年度 清掃工場におけるスラグのダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成26年6月 現在

単位:ng-TEQ/g

工場名		測定日	スラグのダイオキシン類濃度
板橋		平成25年5月14日	0
多摩川		平成25年5月20日	0
足立		平成25年6月21日	0
品川		平成25年5月10日	0
葛飾		平成25年11月26日	0
世田谷	ガス化炉	平成25年5月7日	0
	灰溶融炉	平成25年5月22日	0
中防灰溶融施設		平成25年7月3日	0

(注1)スラグの法基準値 3ng-TEQ/g

(注2)ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す単位