

平成25年10月15日  
東京二十三区清掃一部事務組合

## 江戸川清掃工場2号炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成25年9月18日以降停止して  
いました江戸川清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

### 記

- 1 再稼働完了日時 平成25年10月12日(土) 21時30分
- 2 点検等の作業内容  
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。
  - ① 集じん設備
  - ② 洗煙設備
  - ③ 脱硝設備
- 3 復旧費用  
350万円 (概算)
- 4 その他  
10月12日23時の煙突入口水銀濃度は、 $0.002\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ (自己管理  
値 $0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ )でした。

### 【問い合わせ先】

施設管理部技術課  
電話 03-6238-0745