

平成 29 年 3 月 14 日
東京二十三区清掃一部事務組合

中央清掃工場2号焼却炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として、平成29年3月3日以降停止して
いました中央清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 平成29年3月13日(月) 12時59分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を直営職員により実施しました。
 - ① 集じん設備
 - ② 脱硝設備
 - ③ 洗煙設備
- 3 その他
3月13日14時の煙突入口水銀濃度は、 $0.017\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ でした。
(自己規制値 $0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)

【問い合わせ先】

施設管理部技術課
電話 03-6238-0745