

平成 28 年 1 月 4 日
東京二十三区清掃一部事務組合

江戸川清掃工場2号炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成27年12月19日以降停止して
いました江戸川清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 平成27年12月30日(水) 16時00分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。
 - ① 焼却炉
 - ② 集じん設備
 - ③ 洗煙設備
 - ④ 脱硝設備
- 3 復旧費用
50万円 (概算)
- 4 その他
12月30日17時の煙突入口水銀濃度は、 $0.001\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ (自己規制
値 $0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$) でした。

【問い合わせ先】

施設管理部技術課
電話 03-6238-0745