

令和元年度 維持管理状況(11月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀	
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	μg/m ³ N	
有明	400	1号炉									
		2号炉									
千歳	600	1号炉	令和元年9月24日	煙	令和元年10月31日	不検出	56	4	8	0.71	
江戸川	600	1号炉	令和元年9月9日		令和元年10月31日	不検出	30	不検出	不検出	0.20	
		2号炉									
墨田	600	1号炉	令和元年9月30日		令和元年10月31日	不検出	34	不検出	不検出	0.52	
北	600	1号炉	令和元年9月27日		令和元年10月31日	不検出	31	不検出	不検出	0.33	
新江東	1,800	1号炉	令和元年9月3日		令和元年10月31日	不検出	39	不検出	不検出	0.40	
		2号炉									
		3号炉									
港	900	1号炉			突	令和元年10月31日	不検出	38	不検出	不検出	0.43
		2号炉	令和元年9月19日	令和元年10月31日		不検出	39	不検出	不検出	0.28	
		3号炉	令和元年9月20日								
豊島	400	1号炉									
		2号炉									
渋谷	200	1号炉	令和元年9月10日	令和元年10月31日		不検出	29	不検出	不検出	0.27	
中央	600	1号炉	令和元年9月5日	令和元年10月31日		不検出	38	不検出	不検出	0.21	
		2号炉	令和元年9月6日	令和元年10月31日		不検出	38	不検出	不検出	0.08	
板橋	600	1号炉	令和元年9月11日	令和元年10月31日		不検出	35	不検出	不検出	0.34	
		2号炉									
多摩川	300	1号炉		中	令和元年10月31日	不検出	33	不検出	不検出	0.50	
		2号炉	令和元年9月4日								
足立	700	1号炉			令和元年10月31日	不検出	38	不検出	不検出	0.81	
		2号炉	令和元年9月25日		令和元年10月31日	不検出	40	不検出	不検出	0.10	
品川	600	1号炉	令和元年9月18日								
		2号炉									
葛飾	500	1号炉									
		2号炉									
世田谷	300	1号炉			段	令和元年10月31日	不検出	27	不検出	不検出	0.13
		2号炉	令和元年9月26日								
大田	600	1号炉									
		2号炉									
練馬	500	1号炉	令和元年9月12日	令和元年10月31日		不検出	32	不検出	不検出	0.32	
		2号炉	令和元年9月13日	令和元年10月31日		不検出	32	不検出	不検出	0.08	
杉並	600	1号炉									
		2号炉									

注: 「不検出」とは定量下限値未滿を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未滿で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未滿を「不検出」とします。

令和元年度 維持管理状況(11月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
有明	400	1号炉	1		煙		
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1		突		
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1	令和元年9月10日		令和元年10月25日	0.000018
中央	600	1号炉	0.1	令和元年9月5日		令和元年10月25日	0.0000013
		2号炉	0.1	令和元年9月6日		令和元年10月25日	0.0000012
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1		中		
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1	令和元年8月26日		令和元年10月25日	0.00000044
		2号炉	0.1	令和元年8月27日		令和元年10月25日	0.00000079
世田谷	300	1号炉	0.1		段		
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1	令和元年8月29日		令和元年10月25日	0.000019
		2号炉	0.1	令和元年8月30日		令和元年10月25日	0.00000084
練馬	500	1号炉	0.1	令和元年9月12日		令和元年10月25日	0.00000038
		2号炉	0.1				
杉並	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。