令和元年度　維持管理状況（1月掲載）

＜第三者機関による測定結果＞

清掃工場名	焼却（処理）能力	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度（O_2 12％換算）				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀
	t/日					g/㎥N	ppm	ppm	ppm	μg/㎥N
有明	400	1号炉	令和元年11月11日	煙突中段	令和元年12月27日	不検出	28	不検出	不検出	(0.02)
		2号炉								
千歳	600	1号炉								
江戸川	600	1号炉	令和元年11月5日		令和元年12月27日	不検出	37	不検出	不検出	0.24
		2号炉								
墨田	600	1号炉	令和元年11月6日		令和元年12月27日	不検出	35	不検出	不検出	0.52
北	600	1号炉	令和元年11月13日		令和元年12月27日	不検出	33	不検出	不検出	0.26
新江東	1,800	1号炉	令和元年11月28日		令和元年12月27日	不検出	42	不検出	不検出	0.59
		2号炉	令和元年11月27日		令和元年12月27日	不検出	39	不検出	不検出	0.41
		3号炉	令和元年11月26日		令和元年12月27日	不検出	39	不検出	不検出	0.37
港	900	1号炉	令和元年11月20日		令和元年12月27日	不検出	36	不検出	不検出	0.50
		2号炉	令和元年11月29日		令和元年12月27日	不検出	40	不検出	不検出	0.52
		3号炉								
豊島	400	1号炉								
		2号炉	令和元年11月12日		令和元年12月27日	不検出	33	不検出	不検出	0.27
渋谷	200	1号炉	令和元年11月1日		令和元年12月27日	不検出	34	不検出	不検出	0.19
中央	600	1号炉	令和元年11月14日		令和元年12月27日	不検出	38	不検出	不検出	0.91
		2号炉	令和元年11月15日		令和元年12月27日	不検出	38	不検出	不検出	0.20
板橋	600	1号炉	令和元年11月7日		令和元年12月27日	不検出	34	不検出	不検出	0.23
		2号炉	令和元年11月8日		令和元年12月27日	不検出	35	不検出	不検出	0.29
多摩川	300	1号炉								
		2号炉								
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉	令和元年11月18日		令和元年12月27日	不検出	37	不検出	不検出	0.25
		2号炉	令和元年11月19日		令和元年12月27日	不検出	38	不検出	不検出	0.11
葛飾	500	1号炉								
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	令和元年11月21日		令和元年12月27日	不検出	20	不検出	不検出	0.23
		2号炉	令和元年11月22日		令和元年12月27日	不検出	29	不検出	不検出	0.39
大田	600	1号炉								
		2号炉								
練馬	500	1号炉	令和元年11月25日		令和元年12月27日	不検出	35	不検出	不検出	0.26
		2号炉								
杉並	600	1号炉								
		2号炉								

注：「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

令和元年度　維持管理状況（1月掲載）

＜第三者機関による測定結果＞

清掃工場名等	焼却（処理）能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度（O_2 12%換算）
	t/日		ng-TEQ/㎥N				ng-TEQ/㎥N
有　明	400	1号炉	1	令和元年11月11日	煙突中段	令和元年12月25日	0.00000021
		2号炉	1				
千　歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
墨　田	600	1号炉	1	令和元年11月6日		令和元年12月25日	0.00000066
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1	令和元年10月28日		令和元年12月25日	0.00000030
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1	令和元年11月20日		令和元年12月25日	0.00000029
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊　島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋　谷	200	1号炉	0.1				
中　央	600	1号炉	0.1	令和元年11月14日		令和元年12月25日	0.00000014
		2号炉	0.1	令和元年11月15日		令和元年12月25日	0.000000045
板　橋	600	1号炉	0.1	令和元年11月7日		令和元年12月25日	0.0000016
		2号炉	0.1	令和元年11月8日		令和元年12月25日	0.00000098
多摩川	300	1号炉	0.1	令和元年10月29日		令和元年12月25日	0.00000039
		2号炉	0.1	令和元年10月30日		令和元年12月25日	0.000000075
足　立	700	1号炉	0.1	令和元年10月23日		令和元年12月25日	0.00000048
		2号炉	0.1				
品　川	600	1号炉	0.1	令和元年11月18日		令和元年12月25日	0.00000031
		2号炉	0.1	令和元年11月19日		令和元年12月25日	0.000000051
葛　飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
練馬	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
杉並	600	1号炉	0.1	令和元年10月24日		令和元年12月25日	0.00000042
		2号炉	0.1	令和元年10月25日		令和元年12月25日	0.000013

注：　維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。

塗りつぶしした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。