

令和 2年度 維持管理状況(11月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12% 換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	μg/m ³ N
有明	400	1号炉	令和 2年9月30日	煙	令和 2年10月30日	不検出	37	不検出	不検出	0.07
		2号炉								
千歳	600	1号炉	令和 2年9月28日	煙	令和 2年10月30日	不検出	54	5	7	0.48
		2号炉								
江戸川	600	1号炉	令和 2年9月8日	煙	令和 2年10月30日	不検出	40	不検出	不検出	0.11
		2号炉								
墨田	600	1号炉	令和 2年9月29日	煙	令和 2年10月30日	不検出	34	不検出	不検出	0.78
		2号炉								
北	600	1号炉	令和 2年9月25日	煙	令和 2年10月30日	不検出	32	不検出	不検出	0.14
		2号炉								
新江東	1,800	1号炉		煙						
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉	令和 2年9月14日	煙	令和 2年10月30日	不検出	34	不検出	不検出	0.18
		2号炉								
		3号炉								
豊島	400	1号炉		煙						
		2号炉								
渋谷	200	1号炉	令和 2年9月3日	煙	令和 2年10月30日	不検出	31	不検出	不検出	(0.03)
		2号炉								
中央	600	1号炉	令和 2年9月10日	煙	令和 2年10月30日	不検出	32	不検出	不検出	0.24
		2号炉								
板橋	600	1号炉	令和 2年9月16日	煙	令和 2年10月30日	不検出	36	不検出	不検出	0.13
		2号炉								
多摩川	300	1号炉		煙						
		2号炉								
足立	700	1号炉	令和 2年9月4日	煙	令和 2年10月30日	不検出	38	不検出	不検出	0.27
		2号炉								
品川	600	1号炉	令和 2年9月18日	煙	令和 2年10月30日	不検出	37	不検出	不検出	0.09
		2号炉								
葛飾	500	1号炉	令和 2年9月17日	煙	令和 2年10月30日	不検出	29	不検出	不検出	0.27
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	令和 2年9月2日	煙	令和 2年10月30日	不検出	35	不検出	不検出	0.05
		2号炉								
大田	600	1号炉		煙						
		2号炉								
練馬	500	1号炉	令和 2年9月11日	煙	令和 2年10月30日	不検出	32	不検出	不検出	0.20
		2号炉								
杉並	600	1号炉		煙						
		2号炉								

注: 「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

