

令和 2年度 維持管理状況(3月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12% 換算)					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀	
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	μg/m ³ N	
有明	400	1号炉	令和 3年1月8日	煙	令和 3年2月26日	不検出	40	不検出	不検出	0.18	
		2号炉									
千歳	600	1号炉									
墨田	600	1号炉									
北	600	1号炉	令和 3年1月6日		令和 3年2月26日	不検出	22	不検出	不検出	0.21	
新江東	1,800	1号炉									
		2号炉	令和 3年1月28日		令和 3年2月26日	不検出	35	不検出	不検出	0.19	
		3号炉	令和 3年1月29日		令和 3年2月26日	不検出	42	不検出	不検出	0.24	
港	900	1号炉	令和 3年1月18日		令和 3年2月26日	不検出	32	不検出	不検出	0.30	
		2号炉									
		3号炉									
豊島	400	1号炉			突						
		2号炉									
渋谷	200	1号炉	令和 3年1月13日			令和 3年2月26日	不検出	31	不検出	不検出	0.06
中央	600	1号炉	令和 3年1月21日			令和 3年2月26日	不検出	37	不検出	不検出	0.12
		2号炉									
板橋	600	1号炉	令和 3年1月25日			令和 3年2月26日	不検出	32	不検出	不検出	0.12
		2号炉	令和 3年1月14日			令和 3年2月26日	不検出	32	不検出	不検出	0.20
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	令和 3年1月19日	令和 3年2月26日		不検出	34	不検出	不検出	0.18	
		2号炉	令和 3年1月20日	令和 3年2月26日		不検出	35	不検出	不検出	0.18	
品川	600	1号炉	令和 3年1月6日	令和 3年2月26日		不検出	36	不検出	不検出	0.08	
		2号炉	令和 3年1月7日	令和 3年2月26日		不検出	35	不検出	不検出	0.06	
葛飾	500	1号炉									
		2号炉									
世田谷	300	1号炉									
		2号炉	令和 3年1月22日	令和 3年2月26日		不検出	24	不検出	不検出	0.39	
大田	600	1号炉	令和 3年1月15日	令和 3年2月26日		不検出	29	不検出	不検出	0.60	
		2号炉									
練馬	500	1号炉	令和 3年1月26日	令和 3年2月26日	不検出	34	不検出	不検出	0.24		
		2号炉	令和 3年1月27日	令和 3年2月26日	不検出	33	不検出	不検出	0.32		
杉並	600	1号炉									
		2号炉	令和 3年1月12日	令和 3年2月26日	不検出	35	不検出	不検出	1.4		

注: 「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

令和2年度 維持管理状況(3月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名	焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
							ng-TEQ/m ³ N
有明	400	1号炉	1	令和3年1月8日	煙	令和3年2月10日	0.0000013
		2号炉	1	令和2年12月22日		令和3年2月1日	0.00000012
千歳	600	1号炉	1	令和2年12月25日		令和3年2月5日	0.000044
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1	令和3年1月6日		令和3年2月10日	0.000025
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1	令和2年12月23日		令和3年2月1日	0.00000014
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1	令和2年12月28日		令和3年2月5日	0.00000060
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1	令和3年1月13日		令和3年2月16日	0.00000068
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1	令和3年1月14日	令和3年2月16日	0.00000057	
多摩川	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1	令和3年1月19日	令和3年2月22日	0.0000027	
		2号炉	0.1	令和3年1月20日	令和3年2月22日	0.0000020	
品川	600	1号炉	0.1	令和3年1月6日	令和3年2月5日	0.00000010	
		2号炉	0.1	令和3年1月7日	令和3年2月10日	0.000026	
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
練馬	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
杉並	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1	令和3年1月12日	令和3年2月16日	0.00000042	

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。