

平成26年度 維持管理状況(11月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
光が丘	300	1号炉		煙						
		2号炉	平成26年9月5日		平成26年10月31日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
目黒	600	1号炉	平成26年9月9日		平成26年10月31日	不検出	42	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年9月10日		平成26年10月31日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成26年9月30日		平成26年10月31日	不検出	54	6	9	不検出
江戸川	600	1号炉								
		2号炉	平成26年9月22日		平成26年10月31日	不検出	21	不検出	不検出	不検出
墨田	600	1号炉								
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉								
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉	平成26年9月17日		平成26年10月31日	不検出	44	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
		3号炉	平成26年9月18日		平成26年10月31日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉	平成26年9月17日		平成26年10月31日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
渋谷	200	1号炉	平成26年9月12日		平成26年10月31日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉	平成26年9月10日	平成26年10月31日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
多摩川	300	1号炉	平成26年9月26日	平成26年10月31日	不検出	33	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年9月25日	平成26年10月31日	不検出	29	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉	平成26年9月1日	平成26年10月31日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
葛飾	500	1号炉	平成26年9月12日	平成26年10月31日	不検出	25	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	平成26年9月2日	平成26年10月31日	不検出	33	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年9月3日	平成26年10月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	平成26年9月30日	平成26年10月31日	不検出	29	不検出	不検出	不検出	

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成26年度 維持管理状況(11月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)																								
	t/日		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N																								
光が丘	300	1号炉	1	平成26年9月5日	煙	平成26年10月30日	0.0000013																								
		2号炉	1																												
目黒	600	1号炉	1					突																							
		2号炉	1																												
有明	400	1号炉	1	平成26年8月22日							中	平成26年10月30日	0.0000028																		
		2号炉	1	平成26年8月21日																											
千歳	600	1号炉	1											段																	
江戸川	600	1号炉	1																												
江戸川	600	2号炉	1																												
墨田	600	1号炉	1																												
北	600	1号炉	1	平成26年8月28日													煙	平成26年10月30日	0.0000017												
新江東	1,800	1号炉	1																												
		2号炉	1																												
		3号炉	1																												
港	900	1号炉	1																	突											
		2号炉	1																												
		3号炉	1	平成26年9月18日																											
豊島	400	1号炉	0.5	平成26年9月17日																			煙	平成26年10月30日	0.0000010						
		2号炉	0.5																												
渋谷	200	1号炉	0.1																							中					
中央	600	1号炉	0.1																												
		2号炉	0.1																												
板橋	600	1号炉	0.1	平成26年9月10日	段	平成26年10月30日	0.0000012																								
		2号炉	0.1																												
多摩川	300	1号炉	0.1					煙																							
		2号炉	0.1	平成26年8月26日																											
足立	700	1号炉	0.1								中																				
		2号炉	0.1																												
品川	600	1号炉	0.1	平成26年9月1日										段	平成26年10月30日	0.0000030															
		2号炉	0.1																												
葛飾	500	1号炉	0.1	平成26年9月12日													煙	平成26年10月30日	0.0000020												
		2号炉	0.1																												
世田谷	300	1号炉	0.1	平成26年9月2日																									中	平成26年10月30日	0.0000030
		2号炉	0.1	平成26年9月3日																											
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1																	段											

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。