

平成26年度 維持管理状況(12月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)						
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀		
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N		
光が丘	300	1号炉		煙								
		2号炉										
目黒	600	1号炉										
		2号炉	平成26年10月10日		平成26年11月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出		
有明	400	1号炉	平成26年10月7日			平成26年11月28日	不検出	27	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年10月8日			平成26年11月28日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
千歳	600	1号炉										
江戸川	600	1号炉	平成26年10月10日			平成26年11月28日	不検出	30	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年10月9日			平成26年11月28日	不検出	16	不検出	不検出	不検出	
墨田	600	1号炉	平成26年10月23日			平成26年11月28日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
北	600	1号炉	平成26年10月23日			平成26年11月28日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
新江東	1,800	1号炉			突							
		2号炉	平成26年10月15日			平成26年11月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		3号炉	平成26年10月16日			平成26年11月28日	不検出	40	不検出	不検出	不検出	
港	900	1号炉										
		2号炉										
		3号炉										
豊島	400	1号炉	平成26年10月16日				平成26年11月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年10月15日				平成26年11月28日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
渋谷	200	1号炉										
中央	600	1号炉				中						
		2号炉	平成26年10月2日				平成26年11月28日	不検出	42	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉										
		2号炉	平成26年10月27日				平成26年11月28日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
多摩川	300	1号炉										
		2号炉										
足立	700	1号炉	平成26年10月3日				平成26年11月28日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年10月2日				平成26年11月28日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
品川	600	1号炉	平成26年10月21日				平成26年11月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年10月20日				平成26年11月28日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉	平成26年10月29日	段			平成26年11月28日	不検出	28	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年10月30日				平成26年11月28日	不検出	30	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉										
		2号炉										
大田	600	1号炉										
		2号炉	平成26年10月29日		平成26年11月28日		不検出	30	不検出	不検出	不検出	
破碎ごみ処理施設	180	1号炉										

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(12月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1	平成26年10月10日		平成26年11月27日	0.0000086
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1				
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1	平成26年9月30日		平成26年11月27日	0.00000099
江戸川	600	1号炉	1	平成26年10月9日		平成26年11月27日	0.0000030
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1	平成26年10月15日		平成26年11月27日	0.00000081
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5	平成26年10月15日		平成26年11月27日	0.000028
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1	平成26年10月2日		平成26年11月27日	0.0000011
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1	平成26年10月3日		平成26年11月27日	0.0000011
		2号炉	0.1	平成26年10月2日	平成26年11月27日	0.00000067	
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1	平成26年9月30日		平成26年11月27日	0.000025

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。