

平成26年度 維持管理状況(1月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
光が丘	300	1号炉	平成26年11月13日	煙	平成26年12月26日	不検出	49	2	不検出	不検出
		2号炉								
目黒	600	1号炉	平成26年11月28日		平成26年12月26日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成26年11月28日		平成26年12月26日	不検出	54	6	10	不検出
江戸川	600	1号炉								
墨田	600	1号炉	平成26年11月17日		平成26年12月26日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉	平成26年11月26日	平成26年12月26日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉	平成26年11月17日	平成26年12月26日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年11月18日							
		3号炉								
豊島	400	1号炉								
		2号炉								
渋谷	200	1号炉	平成26年11月11日	平成26年12月26日	不検出	31	不検出	不検出	不検出	
中央	600	1号炉	平成26年11月26日							
板橋	600	1号炉	平成26年11月20日	平成26年12月26日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年11月21日							
多摩川	300	1号炉	平成26年11月5日	平成26年12月26日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年11月6日							
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉								
		2号炉								
葛飾	500	1号炉								
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	平成26年11月5日	平成26年12月26日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年11月4日							
大田	600	1号炉	平成26年11月20日	平成26年12月26日	不検出	19	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	平成26年11月11日	平成26年12月26日	不検出	33	不検出	不検出	不検出	

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(1月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)					
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N					
光が丘	300	1号炉	1	平成26年11月13日	煙	平成26年12月25日	0.00000018					
		2号炉	1									
目黒	600	1号炉	1			煙						
		2号炉	1									
有明	400	1号炉	1				煙					
		2号炉	1									
千歳	600	1号炉	1					煙				
江戸川	600	1号炉	1									
		2号炉	1									
墨田	600	1号炉	1	平成26年10月23日					平成26年12月25日	0.00000067		
北	600	1号炉	1	平成26年10月23日					平成26年12月25日	0.00000073		
新江東	1,800	1号炉	1						煙			
		2号炉	1									
		3号炉	1									
港	900	1号炉	1	平成26年11月17日						突	平成26年12月25日	0.0000031
		2号炉	1	平成26年11月18日							平成26年12月25日	0.0000017
		3号炉	1									
豊島	400	1号炉	0.5							煙		
		2号炉	0.5									
渋谷	200	1号炉	0.1	平成26年11月11日							平成26年12月25日	0.00000092
中央	600	1号炉	0.1		煙							
		2号炉	0.1									
板橋	600	1号炉	0.1	平成26年11月20日		中					平成26年12月25日	0.00000016
		2号炉	0.1	平成26年10月27日							平成26年12月25日	0.00000068
多摩川	300	1号炉	0.1	平成26年11月5日		煙	平成26年12月25日				0.00000020	
		2号炉	0.1	平成26年11月6日			平成26年12月25日				0.00000056	
足立	700	1号炉	0.1				煙					
		2号炉	0.1									
品川	600	1号炉	0.1	平成26年10月21日				段			平成26年12月25日	0.0000032
		2号炉	0.1									
葛飾	500	1号炉	0.1					煙				
		2号炉	0.1									
世田谷	300	1号炉	0.1	平成26年11月5日					平成26年12月25日		0.0000022	
		2号炉	0.1									
大田	600	1号炉	0.1	平成26年11月20日					平成26年12月25日		0.00000010	
		2号炉	0.1	平成26年10月29日					平成26年12月25日		0.00000016	
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1	平成26年11月11日					平成26年12月25日		0.0000024	

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。