

平成26年度 維持管理状況(7月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12% 換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
光が丘	300	1号炉	平成26年5月21日	煙	平成26年6月30日	不検出	39	2	2	不検出
		2号炉	平成26年5月22日		平成26年6月30日	不検出	39	1	不検出	不検出
目黒	600	1号炉	平成26年5月29日		平成26年6月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年5月28日		平成26年6月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉								
江戸川	600	1号炉								
		2号炉								
墨田	600	1号炉								
北	600	1号炉	平成26年5月8日		平成26年6月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
新江東	1,800	1号炉								
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉								
		2号炉								
		3号炉								
豊島	400	1号炉								
		2号炉								
渋谷	200	1号炉	平成26年5月26日		平成26年6月30日	不検出	29	不検出	不検出	不検出
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉	平成26年5月13日	平成26年6月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年5月14日	平成26年6月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
多摩川	300	1号炉	平成26年5月19日	平成26年6月30日	不検出	26	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年5月16日	平成26年6月30日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉								
		2号炉	平成26年5月28日	平成26年6月30日	不検出	42	不検出	不検出	不検出	
品川	600	1号炉								
		2号炉								
葛飾	500	1号炉								
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	平成26年5月9日	平成26年6月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年5月8日	平成26年6月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
破碎ごみ処理施設	180	1号炉								

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(7月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)
	t/日		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1	平成26年4月25日		平成26年6月27日	0.0000012
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1		煙		
江戸川	600	1号炉	1	平成26年4月21日			
		2号炉	1			平成26年6月27日	0.0000042
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1	平成26年5月8日		平成26年6月27日	0.0000022
新江東	1,800	1号炉	1	平成26年4月23日		平成26年6月27日	0.00000098
		2号炉	1	平成26年4月24日		平成26年6月27日	0.00000096
		3号炉	1	平成26年4月25日		平成26年6月27日	0.0000010
港	900	1号炉	1		突		
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5	平成26年4月30日		平成26年6月27日	0.0000016
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1	平成26年5月13日		平成26年6月27日	0.0000017
		2号炉	0.1	平成26年5月14日		平成26年6月27日	0.00000084
多摩川	300	1号炉	0.1	平成26年5月19日		平成26年6月27日	0.0000017
		2号炉	0.1	平成26年5月16日		平成26年6月27日	0.0000018
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1	平成26年5月9日		平成26年6月27日	0.0000033
		2号炉	0.1	平成26年5月8日		平成26年6月27日	0.0000018
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。