

平成26年度 維持管理状況(8月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀	
						g/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	mg/m <sup>3</sup> N	
光が丘	300	1号炉		煙 突 中 段							
		2号炉									
目黒	600	1号炉									
		2号炉									
有明	400	1号炉	平成26年6月18日			平成26年7月28日	不検出	25	不検出	不検出	不検出
		2号炉									
千歳	600	1号炉	平成26年6月16日			平成26年7月28日	不検出	57	7	10	不検出
江戸川	600	1号炉	平成26年6月12日			平成26年7月28日	不検出	43	不検出	不検出	不検出
		2号炉									
墨田	600	1号炉	平成26年6月3日			平成26年7月28日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
北	600	1号炉	平成26年6月16日			平成26年7月28日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
新江東	1,800	1号炉	平成26年6月23日			平成26年7月28日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
		2号炉									
		3号炉	平成26年6月24日			平成26年7月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
港	900	1号炉	平成26年6月12日			平成26年7月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年6月11日			平成26年7月28日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成26年6月10日			平成26年7月28日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉	平成26年6月5日			平成26年7月28日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
		2号炉									
渋谷	200	1号炉									
中央	600	1号炉	平成26年6月10日			平成26年7月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年6月26日			平成26年7月28日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉									
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	平成26年6月27日		平成26年7月28日	不検出	27	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年6月26日		平成26年7月28日	不検出	27	不検出	不検出	不検出	
品川	600	1号炉	平成26年6月5日		平成26年7月28日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年6月6日		平成26年7月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
葛飾	500	1号炉	平成26年6月18日		平成26年7月28日	不検出	28	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年6月19日		平成26年7月28日	不検出	27	不検出	不検出	不検出	
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	平成26年6月30日		平成26年7月28日	0.002	29	不検出	不検出	不検出	

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(8月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)	
			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
光が丘	300	1号炉	1	平成26年5月21日	煙	平成26年7月30日	0.0000019	
		2号炉	1	平成26年5月22日		平成26年7月30日	0.0000020	
目黒	600	1号炉	1	平成26年5月29日		平成26年7月30日	0.0000041	
		2号炉	1	平成26年5月28日		平成26年7月30日	0.00000056	
有明	400	1号炉	1	平成26年6月18日		平成26年7月30日	0.0000010	
		2号炉	1					
千歳	600	1号炉	1	平成26年6月16日		平成26年7月30日	0.0000012	
江戸川	600	1号炉	1	平成26年6月12日		平成26年7月30日	0.00000092	
		2号炉	1					
墨田	600	1号炉	1	平成26年6月3日		平成26年7月30日	0.0000015	
北	600	1号炉	1					
新江東	1,800	1号炉	1			突		
		2号炉	1					
		3号炉	1					
港	900	1号炉	1	平成26年6月12日			平成26年7月30日	0.0000010
		2号炉	1	平成26年6月11日			平成26年7月30日	0.00000089
		3号炉	1	平成26年6月10日	平成26年7月30日		0.00000099	
豊島	400	1号炉	0.5	平成26年6月5日	平成26年7月30日		0.0000015	
		2号炉	0.5					
渋谷	200	1号炉	0.1	平成26年5月26日	平成26年7月30日		0.0000012	
中央	600	1号炉	0.1		中			
		2号炉	0.1					
板橋	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
多摩川	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
足立	700	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
品川	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
葛飾	500	1号炉	0.1	平成26年6月18日		平成26年7月30日	0.0000011	
		2号炉	0.1	平成26年6月19日		平成26年7月30日	0.0000012	
世田谷	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1					

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。  
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。