

平成26年度 維持管理状況(10月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )						
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀		
						g/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	mg/m <sup>3</sup> N		
光が丘	300	1号炉		煙								
		2号炉										
目黒	600	1号炉										
		2号炉										
有明	400	1号炉	平成26年8月22日			平成26年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年8月21日			平成26年9月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
千歳	600	1号炉										
江戸川	600	1号炉	平成26年8月13日			平成26年9月30日	不検出	21	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
墨田	600	1号炉	平成26年8月22日			平成26年9月30日	不検出	30	不検出	不検出	不検出	
北	600	1号炉	平成26年8月28日			平成26年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
新江東	1,800	1号炉	平成26年8月12日			平成26年9月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年8月13日			平成26年9月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
		3号炉	平成26年8月14日			平成26年9月30日	不検出	40	不検出	不検出	不検出	
港	900	1号炉			突							
		2号炉	平成26年8月4日				平成26年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成26年8月5日				平成26年9月30日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉										
		2号炉	平成26年8月18日			平成26年9月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
渋谷	200	1号炉										
中央	600	1号炉	平成26年8月18日		中	平成26年9月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年8月19日				平成26年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉										
		2号炉										
多摩川	300	1号炉										
		2号炉	平成26年8月26日			平成26年9月30日	不検出	26	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉	平成26年8月5日			平成26年9月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年8月6日			平成26年9月30日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
品川	600	1号炉		段								
		2号炉	平成26年8月1日				平成26年9月30日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉										
		2号炉	平成26年8月8日				平成26年9月30日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉										
		2号炉										
破碎ごみ処理施設	180	1号炉										

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

