

平成26年度 維持管理状況(2月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀	
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N	
光が丘	300	1号炉	平成26年12月17日	煙	平成27年1月30日	不検出	43	2	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年12月16日		平成27年1月30日	不検出	43	1	不検出	不検出	
目黒	600	1号炉									
		2号炉									
有明	400	1号炉	平成26年12月5日		平成27年1月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年12月4日		平成27年1月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
千歳	600	1号炉									
江戸川	600	1号炉	平成26年12月19日		平成27年1月30日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成26年12月18日		平成27年1月30日	0.001	24	不検出	不検出	不検出	
墨田	600	1号炉									
北	600	1号炉	平成26年12月9日		平成27年1月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
新江東	1,800	1号炉									
		2号炉	平成26年12月2日		平成27年1月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
		3号炉	平成26年12月3日		平成27年1月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
港	900	1号炉			突						
		2号炉									
		3号炉	平成26年12月12日			平成27年1月30日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉									
		2号炉									
渋谷	200	1号炉									
中央	600	1号炉		中							
		2号炉	平成26年12月16日			平成27年1月30日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉									
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	平成26年12月25日			平成27年1月30日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年12月26日			平成27年1月30日	不検出	45	不検出	不検出	不検出
品川	600	1号炉	平成26年12月10日			平成27年1月30日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年12月9日			平成27年1月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉	平成26年12月25日			平成27年1月30日	不検出	24	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成26年12月26日			平成27年1月30日	不検出	23	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
大田	600	1号炉			段						
		2号炉	平成26年12月2日			平成27年1月30日	不検出	19	不検出	不検出	不検出
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	平成26年12月22日			平成27年1月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(2月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)		
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N		
光が丘	300	1号炉	1	平成26年12月16日	煙 突 中 段	平成27年1月29日	0.0000052		
		2号炉	1						
目黒	600	1号炉	1	平成26年11月28日				平成27年1月29日	0.0000022
		2号炉	1						
有明	400	1号炉	1	平成26年12月5日				平成27年1月29日	0.0000084
		2号炉	1	平成26年12月4日				平成27年1月29日	0.0000097
千歳	600	1号炉	1	平成26年11月28日				平成27年1月29日	0.0000030
江戸川	600	1号炉	1	平成26年12月19日				平成27年1月29日	0.0000069
		2号炉	1	平成26年12月18日				平成27年1月29日	0.0000078
墨田	600	1号炉	1						
北	600	1号炉	1	平成26年12月9日				平成27年1月29日	0.0000018
新江東	1,800	1号炉	1	平成26年11月26日				平成27年1月29日	0.0000016
		2号炉	1						
		3号炉	1	平成26年12月3日				平成27年1月29日	0.0000074
港	900	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
豊島	400	1号炉	0.5						
		2号炉	0.5						
渋谷	200	1号炉	0.1						
中央	600	1号炉	0.1	平成26年11月26日	平成27年1月29日	0.0000068			
		2号炉	0.1						
板橋	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
多摩川	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
足立	700	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
品川	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1	平成26年12月9日	平成27年1月29日	0.0000041			
葛飾	500	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
世田谷	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
大田	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1	平成26年12月2日	平成27年1月29日	0.0000072			
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1						

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。