

平成26年度 維持管理状況(3月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)						
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀		
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N		
光が丘	300	1号炉	平成27年1月21日	煙	平成27年2月27日	不検出	37	1	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年1月22日		平成27年2月27日	不検出	40	不検出	不検出	不検出		
目黒	600	1号炉	平成27年1月28日		平成27年2月27日	不検出	40	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年1月29日		平成27年2月27日	不検出	36	不検出	不検出	不検出		
有明	400	1号炉										
		2号炉										
千歳	600	1号炉	平成27年1月30日		平成27年2月27日	不検出	54	4	10	不検出		
江戸川	600	1号炉										
		2号炉										
墨田	600	1号炉	平成27年1月6日		平成27年2月27日	不検出	31	不検出	不検出	不検出		
北	600	1号炉										
新江東	1,800	1号炉	平成27年1月21日		平成27年2月27日	不検出	32	不検出	不検出	不検出		
		2号炉										
		3号炉	平成27年1月20日		平成27年2月27日	不検出	38	不検出	不検出	不検出		
港	900	1号炉	平成27年1月26日		突	平成27年2月27日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年1月23日			平成27年2月27日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
		3号炉										
豊島	400	1号炉										
		2号炉	平成27年1月15日			平成27年2月27日	不検出	33	不検出	不検出	不検出	
渋谷	200	1号炉	平成27年1月13日			平成27年2月27日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
中央	600	1号炉	平成27年1月28日	平成27年2月27日		不検出	42	不検出	不検出	不検出		
		2号炉										
板橋	600	1号炉	平成27年1月7日	中		平成27年2月27日	不検出	40	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年1月9日			平成27年2月27日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
多摩川	300	1号炉	平成27年1月16日			平成27年2月27日	0.001	34	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年1月19日			平成27年2月27日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉										
		2号炉										
品川	600	1号炉										
		2号炉										
葛飾	500	1号炉				段						
		2号炉										
世田谷	300	1号炉	平成27年1月8日				平成27年2月27日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年1月26日				平成27年2月27日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
大田	600	1号炉	平成27年1月14日		平成27年2月27日		不検出	22	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
破碎ごみ処理施設	180	1号炉										

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(3月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)
	t/日		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1				
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1	平成27年1月6日		平成27年2月26日	0.00000018
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1	平成27年1月13日		平成27年2月26日	0.00000066
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1	平成27年1月16日		平成27年2月26日	0.00000016
		2号炉	0.1	平成27年1月19日		平成27年2月26日	0.00000054
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1	平成26年12月25日		平成27年2月26日	0.000000084
		2号炉	0.1	平成26年12月26日		平成27年2月26日	0.00000050
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1	平成27年1月14日		平成27年2月26日	0.00000058
		2号炉	0.1				
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。