

平成26年度 維持管理状況(4月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀	
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N	
光が丘	300	1号炉		煙							
		2号炉									
目黒	600	1号炉									
		2号炉									
有明	400	1号炉	平成27年2月9日		平成27年3月25日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年2月10日		平成27年3月25日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
千歳	600	1号炉									
江戸川	600	1号炉	平成27年2月6日		平成27年3月25日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年2月5日		平成27年3月25日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
墨田	600	1号炉									
北	600	1号炉									
新江東	1,800	1号炉			突						
		2号炉	平成27年2月27日			平成27年3月25日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
		3号炉									
港	600	1号炉									
		2号炉	平成27年2月16日			平成27年3月25日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成27年2月17日			平成27年3月25日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉	平成27年2月23日			平成27年3月25日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年2月20日			平成27年3月25日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
渋谷	200	1号炉									
中央	600	1号炉	平成27年2月13日			平成27年3月25日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年2月16日			平成27年3月25日	不検出	43	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉				中					
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	平成27年2月3日	平成27年3月25日			不検出	40	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年2月4日	平成27年3月25日			不検出	43	不検出	不検出	不検出
品川	600	1号炉									
		2号炉	平成27年2月20日	平成27年3月25日			不検出	34	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉	平成27年2月24日	平成27年3月25日			不検出	33	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年2月25日	平成27年3月25日			不検出	28	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
大田	600	1号炉									
		2号炉	平成27年2月12日	平成27年3月25日	不検出		31	不検出	不検出	不検出	
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	平成27年2月25日	平成27年3月25日	不検出		33	不検出	不検出	不検出	

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成26年度 維持管理状況(4月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)						
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀		
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N		
光が丘	300	1号炉	平成27年3月11日	煙	平成27年3月27日	不検出	45	2	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年3月10日		平成27年3月27日	不検出	48	1	不検出	不検出		
目黒	600	1号炉	平成27年3月3日		平成27年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年3月4日		平成27年3月27日	不検出	32	不検出	不検出	不検出		
有明	400	1号炉	平成27年3月20日		平成27年3月27日	不検出	31	不検出	不検出	不検出		
		2号炉										
千歳	600	1号炉	平成27年3月12日		平成27年3月27日	不検出	52	4	10	不検出		
江戸川	600	1号炉	平成27年3月10日		平成27年3月27日	不検出	41	不検出	不検出	不検出		
		2号炉										
墨田	600	1号炉										
北	600	1号炉	平成27年3月18日		平成27年3月27日	不検出	34	不検出	不検出	不検出		
新江東	1,800	1号炉										
		2号炉										
		3号炉										
港	600	1号炉	平成27年3月2日		突	平成27年3月27日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
		3号炉										
豊島	400	1号炉	平成27年3月18日			平成27年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
渋谷	200	1号炉										
中央	600	1号炉										
		2号炉	平成27年3月16日	平成27年3月27日		不検出	43	不検出	不検出	不検出		
板橋	600	1号炉	平成27年3月13日	中		平成27年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年3月16日			平成27年3月27日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
多摩川	300	1号炉	平成27年3月5日			平成27年3月27日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年3月6日			平成27年3月27日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉										
		2号炉										
品川	600	1号炉	平成27年3月4日			平成27年3月27日	不検出	31	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
葛飾	500	1号炉										
		2号炉										
世田谷	300	1号炉	平成27年3月20日			段	平成27年3月27日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
		2号炉										
大田	600	1号炉										
		2号炉										
破碎ごみ処理施設	180	1号炉										

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成26年度 維持管理状況(4月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)	
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N	
光が丘	300	1号炉	1	平成27年1月21日	煙 突 中 段	平成27年3月26日	0.00000094	
		2号炉	1					
目黒	600	1号炉	1	平成27年1月28日			平成27年3月26日	0.00000016
		2号炉	1	平成27年1月29日			平成27年3月26日	0.00000015
有明	400	1号炉	1	平成27年2月9日			平成27年3月26日	0.00000010
		2号炉	1	平成27年2月10日			平成27年3月26日	0.00000012
千歳	600	1号炉	1	平成27年1月30日			平成27年3月26日	0.00000014
江戸川	600	1号炉	1	平成27年2月6日			平成27年3月26日	0.00000014
		2号炉	1					
墨田	600	1号炉	1					
北	600	1号炉	1					
新江東	1,800	1号炉	1	平成27年1月21日			平成27年3月26日	0.00000016
		2号炉	1	平成27年2月27日			平成27年3月26日	0.00000066
		3号炉	1					
港	900	1号炉	1	平成27年1月26日			平成27年3月26日	0.00000064
		2号炉	1	平成27年1月23日			平成27年3月26日	0.00000096
		3号炉	1	平成27年2月17日			平成27年3月26日	0.00000022
豊島	400	1号炉	0.5	平成27年2月23日			平成27年3月26日	0.00000038
		2号炉	0.5					
渋谷	200	1号炉	0.1					
中央	600	1号炉	0.1	平成27年2月13日	平成27年3月26日	0.00000016		
		2号炉	0.1	平成27年2月16日	平成27年3月26日	0.00000050		
板橋	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
多摩川	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
足立	700	1号炉	0.1	平成27年2月3日	平成27年3月26日	0.000000069		
		2号炉	0.1	平成27年2月4日	平成27年3月26日	0.00000018		
品川	600	1号炉	0.1	平成27年3月4日	平成27年3月26日	0.00000011		
		2号炉	0.1	平成27年2月20日	平成27年3月26日	0.00000066		
葛飾	500	1号炉	0.1	平成27年2月24日	平成27年3月26日	0.00000019		
		2号炉	0.1	平成27年2月25日	平成27年3月26日	0.000000090		
世田谷	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1	平成27年1月26日	平成27年3月26日	0.00000066		
大田	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1	平成27年2月25日	平成27年3月26日	0.00000051		

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。