

平成27年度 維持管理状況(6月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀	
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N	
光が丘	300	1号炉		煙							
		2号炉									
目黒	600	1号炉									
		2号炉									
有明	400	1号炉									
		2号炉	平成27年4月21日		平成27年5月29日	不検出	30	不検出	不検出	不検出	
千歳	600	1号炉									
江戸川	600	1号炉									
		2号炉	平成27年4月24日		平成27年5月29日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
墨田	600	1号炉									
北	600	1号炉									
新江東	1,800	1号炉	平成27年4月15日			平成27年5月29日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月16日			平成27年5月29日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成27年4月17日			平成27年5月29日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
港	900	1号炉	平成27年4月9日		突	平成27年5月29日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月8日			平成27年5月29日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成27年4月7日			平成27年5月29日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉									
		2号炉	平成27年4月28日		平成27年5月29日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
渋谷	200	1号炉									
中央	600	1号炉	平成27年4月2日			平成27年5月29日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月30日			平成27年5月29日	不検出	43	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉			中						
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	平成27年4月24日			平成27年5月29日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
		2号炉									
品川	600	1号炉	平成27年4月22日			平成27年5月29日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月21日			平成27年5月29日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉	平成27年4月10日	段		平成27年5月29日	不検出	26	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月13日			平成27年5月29日	不検出	27	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
大田	600	1号炉	平成27年4月2日			平成27年5月29日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年4月3日			平成27年5月29日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
破碎	180	1号炉									

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成27年度 維持管理状況(6月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1	平成27年4月21日	煙	平成27年5月22日	0.000039
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1	平成27年4月24日		平成27年5月27日	0.000027
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1	平成27年4月15日	突	平成27年5月18日	0.00000049
		2号炉	1	平成27年4月16日		平成27年5月20日	0.0000010
		3号炉	1	平成27年4月17日		平成27年5月20日	0.0000014
港	900	1号炉	1	平成27年4月9日	突	平成27年5月13日	0.00000047
		2号炉	1	平成27年4月8日		平成27年5月11日	0.0000062
		3号炉	1	平成27年4月7日		平成27年5月8日	0.0000023
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1	平成27年4月2日	中	平成27年5月7日	0.00000028
		2号炉	0.1	平成27年4月30日		平成27年5月25日	0.00000056
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1	平成27年4月24日		平成27年5月27日	0.00000092
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1	平成27年4月22日		平成27年5月25日	0.0000014
		2号炉	0.1	平成27年4月21日		平成27年5月22日	0.00000042
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。