

平成27年度 維持管理状況(8月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)						
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀		
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N		
光が丘	300	1号炉		煙								
		2号炉										
目黒	600	1号炉										
		2号炉										
有明	400	1号炉	平成27年6月23日			平成27年7月31日	不検出	28	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
千歳	600	1号炉	平成27年6月17日			平成27年7月31日	不検出	53	9	12	不検出	
江戸川	600	1号炉	平成27年6月12日			平成27年7月31日	不検出	42	不検出	不検出	不検出	
		2号炉										
墨田	600	1号炉										
北	600	1号炉	平成27年6月19日			平成27年7月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
新江東	1,800	1号炉			突							
		2号炉	平成27年6月4日				平成27年7月31日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成27年6月5日				平成27年7月31日	不検出	44	不検出	不検出	不検出
港	900	1号炉	平成27年6月17日				平成27年7月31日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月18日				平成27年7月31日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
		3号炉	平成27年6月19日				平成27年7月31日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉										
		2号炉	平成27年6月30日				平成27年7月31日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
渋谷	200	1号炉										
中央	600	1号炉	平成27年6月11日				平成27年7月31日	不検出	44	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月15日				平成27年7月31日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
板橋	600	1号炉				中						
		2号炉										
多摩川	300	1号炉										
		2号炉										
足立	700	1号炉	平成27年6月3日				平成27年7月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月2日				平成27年7月31日	不検出	42	不検出	不検出	不検出
品川	600	1号炉	平成27年6月10日				平成27年7月31日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月9日				平成27年7月31日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
葛飾	500	1号炉	平成27年6月29日				平成27年7月31日	不検出	29	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月26日				平成27年7月31日	不検出	25	不検出	不検出	不検出
世田谷	300	1号炉		段								
		2号炉										
大田	600	1号炉	平成27年6月23日					平成27年7月31日	不検出	26	不検出	不検出
		2号炉	平成27年6月24日				平成27年7月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
破碎	180	1号炉										

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成27年度 維持管理状況(8月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1	平成27年6月23日	煙	平成27年7月24日	0.00000026
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1	平成27年6月17日		平成27年7月21日	0.000000051
江戸川	600	1号炉	1	平成27年6月12日		平成27年7月17日	0.00060
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1	平成27年6月17日	突	平成27年7月21日	0.000000044
		2号炉	1	平成27年6月18日		平成27年7月24日	0.000000017
		3号炉	1	平成27年6月19日		平成27年7月24日	0.000000074
豊島	400	1号炉	0.5	平成27年5月29日		平成27年7月6日	0.0000032
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1	平成27年6月11日		平成27年7月17日	0.000000084
		2号炉	0.1	平成27年6月15日		平成27年7月21日	0.000000043
板橋	600	1号炉	0.1		中		
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1	平成27年6月10日		平成27年7月14日	0.000000093
		2号炉	0.1	平成27年6月9日		平成27年7月13日	0.000000024
葛飾	500	1号炉	0.1		段		
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1	平成27年6月23日		平成27年7月24日	0.000000026
		2号炉	0.1	平成27年6月24日		平成27年7月27日	0.000000092
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。