

平成27年度 維持管理状況(9月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)								
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀				
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N				
光が丘	300	1号炉	平成27年7月30日	煙	平成27年8月31日	不検出	32	2	不検出	不検出				
		2号炉												
目黒	600	1号炉	平成27年7月13日		平成27年8月31日	不検出	37	不検出	不検出	不検出				
		2号炉	平成27年7月9日		平成27年8月31日	不検出	36	不検出	不検出	不検出				
有明	400	1号炉			突									
		2号炉	平成27年7月24日			平成27年8月31日	不検出	36	不検出	不検出	不検出			
千歳	600	1号炉	平成27年7月14日			平成27年8月31日	不検出	29	5	9	不検出			
江戸川	600	1号炉				中								
		2号炉	平成27年7月28日				平成27年8月31日	不検出	35	不検出	不検出	不検出		
墨田	600	1号炉	平成27年7月7日				平成27年8月31日	不検出	34	不検出	不検出	不検出		
北	600	1号炉					段							
新江東	1,800	1号炉												
		2号炉												
		3号炉												
港	900	1号炉												
		2号炉												
		3号炉												
豊島	400	1号炉	平成27年7月22日					平成27年8月31日	不検出	34	不検出	不検出	不検出	
		2号炉												
渋谷	200	1号炉	平成27年7月30日					平成27年8月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
中央	600	1号炉												
		2号炉												
板橋	600	1号炉	平成27年7月2日	平成27年8月31日				不検出	38	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年7月6日	平成27年8月31日				不検出	40	不検出	不検出	不検出		
多摩川	300	1号炉	平成27年7月24日	平成27年8月31日				不検出	26	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年7月3日	平成27年8月31日	不検出			31	不検出	不検出	不検出			
足立	700	1号炉												
		2号炉												
品川	600	1号炉												
		2号炉												
葛飾	500	1号炉												
		2号炉												
世田谷	300	1号炉	平成27年7月16日	平成27年8月31日	不検出	36		不検出	不検出	不検出				
		2号炉	平成27年7月22日	平成27年8月31日	不検出	35	不検出	不検出	不検出					
大田	600	1号炉												
		2号炉												
破碎	180	1号炉												

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成27年度 維持管理状況(9月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)		
	t/日		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N		
光が丘	300	1号炉	1		煙				
		2号炉	1						
目黒	600	1号炉	1	平成27年7月13日			平成27年8月14日	0.00000033	
		2号炉	1	平成27年7月9日			平成27年8月17日	0.00000033	
有明	400	1号炉	1						
		2号炉	1						
千歳	600	1号炉	1						
江戸川	600	1号炉	1						
		2号炉	1						
墨田	600	1号炉	1	平成27年7月7日			平成27年8月7日	0.00000035	
北	600	1号炉	1						
新江東	1,800	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
港	900	1号炉	1			突			
		2号炉	1						
		3号炉	1						
豊島	400	1号炉	0.5						
		2号炉	0.5	平成27年6月30日				平成27年8月4日	0.000036
渋谷	200	1号炉	0.1						
中央	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
板橋	600	1号炉	0.1	平成27年7月2日			平成27年8月5日	0.00000069	
		2号炉	0.1	平成27年7月6日			平成27年8月11日	0.00000043	
多摩川	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
足立	700	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
品川	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
葛飾	500	1号炉	0.1	平成27年6月29日			平成27年8月4日	0.00000072	
		2号炉	0.1	平成27年6月26日			平成27年8月1日	0.00000020	
世田谷	300	1号炉	0.1	平成27年7月16日	中		平成27年8月20日	0.000047	
		2号炉	0.1	平成27年7月22日			平成27年8月24日	0.0000026	
大田	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1						

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。