

平成27年度 維持管理状況(10月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)							
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀			
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N			
光が丘	300	1号炉		煙									
		2号炉	平成27年8月14日		平成27年9月30日	不検出	29	1	不検出	不検出			
目黒	600	1号炉											
		2号炉											
有明	400	1号炉	平成27年8月20日			平成27年9月30日	不検出	30	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年8月21日			平成27年9月30日	不検出	29	不検出	不検出	不検出		
千歳	600	1号炉											
江戸川	600	1号炉	平成27年8月11日			平成27年9月30日	不検出	45	不検出	不検出	不検出		
		2号炉											
墨田	600	1号炉	平成27年8月18日			平成27年9月30日	不検出	33	不検出	不検出	不検出		
北	600	1号炉	平成27年8月19日			平成27年9月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出		
新江東	1,800	1号炉	平成27年8月25日			平成27年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出		
		2号炉	平成27年8月26日			平成27年9月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出		
		3号炉											
港	900	1号炉			突								
		2号炉	平成27年8月12日			平成27年9月30日	不検出	40	不検出	不検出	不検出		
		3号炉	平成27年8月11日			平成27年9月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出		
豊島	400	1号炉	平成27年8月28日				平成27年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年8月31日			平成27年9月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出		
渋谷	200	1号炉											
中央	600	1号炉	平成27年8月3日				平成27年9月30日	不検出	44	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年8月4日			平成27年9月30日	不検出	42	不検出	不検出	不検出		
板橋	600	1号炉				中							
		2号炉											
多摩川	300	1号炉											
		2号炉											
足立	700	1号炉	平成27年8月6日				平成27年9月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年8月7日	平成27年9月30日			不検出	47	不検出	不検出	不検出		
品川	600	1号炉	平成27年8月27日				平成27年9月30日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉											
葛飾	500	1号炉		段									
		2号炉	平成27年8月6日				平成27年9月30日	不検出	30	不検出	不検出	不検出	
世田谷	300	1号炉											
		2号炉											
大田	600	1号炉	平成27年8月13日					平成27年9月30日	不検出	28	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年8月14日				平成27年9月30日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
破碎	180	1号炉	平成27年8月31日					平成27年9月30日	不検出	33	不検出	不検出	不検出

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成27年度 維持管理状況(10月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)	
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N	
光が丘	300	1号炉	1	平成27年7月30日	煙	平成27年9月25日	0.00000079	
		2号炉	1	平成27年8月14日		平成27年9月25日	0.00000088	
目黒	600	1号炉	1					
		2号炉	1					
有明	400	1号炉	1					
		2号炉	1					
千歳	600	1号炉	1					
江戸川	600	1号炉	1	平成27年8月11日		平成27年9月25日	0.000035	
		2号炉	1	平成27年7月28日		平成27年9月25日	0.000050	
墨田	600	1号炉	1					
北	600	1号炉	1	平成27年8月19日		平成27年9月25日	0.00000061	
新江東	1,800	1号炉	1					
		2号炉	1					
		3号炉	1					
港	900	1号炉	1			突		
		2号炉	1					
		3号炉	1					
豊島	400	1号炉	0.5	平成27年7月22日	平成27年9月25日		0.0067	
		2号炉	0.5					
渋谷	200	1号炉	0.1	平成27年7月30日	平成27年9月25日		0.00000089	
中央	600	1号炉	0.1	平成27年8月3日	平成27年9月25日		0.000018	
		2号炉	0.1	平成27年8月4日	平成27年9月25日		0.00000048	
板橋	600	1号炉	0.1		中			
		2号炉	0.1					
多摩川	300	1号炉	0.1	平成27年7月24日			平成27年9月25日	0.00000074
		2号炉	0.1					
足立	700	1号炉	0.1	平成27年8月6日			平成27年9月25日	0.00000086
		2号炉	0.1	平成27年8月7日			平成27年9月25日	0.0000014
品川	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
葛飾	500	1号炉	0.1			段		
		2号炉	0.1	平成27年8月6日			平成27年9月25日	0.000019
世田谷	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
大田	600	1号炉	0.1	平成27年8月13日			平成27年9月25日	0.00000026
		2号炉	0.1	平成27年8月14日			平成27年9月25日	0.00000026
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1					

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。