

平成27年度 維持管理状況(11月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	mg/m <sup>3</sup> N
光が丘	300	1号炉	平成27年9月15日	煙	平成27年10月30日	不検出	48	1	不検出	不検出
		2号炉	平成27年9月14日		平成27年10月30日	不検出	31	不検出	不検出	不検出
目黒	600	1号炉	平成27年9月8日		平成27年10月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年9月9日		平成27年10月30日	不検出	31	不検出	不検出	不検出
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成27年9月17日		平成27年10月30日	不検出	48	4	11	不検出
江戸川	600	1号炉								
		2号炉	平成27年9月2日		平成27年10月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
墨田	600	1号炉								
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉	平成27年9月30日		平成27年10月30日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉	平成27年9月17日		平成27年10月30日	不検出	38	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
		3号炉	平成27年9月18日		平成27年10月30日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉								
		2号炉								
渋谷	200	1号炉								
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉	平成27年9月4日		平成27年10月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
多摩川	300	1号炉	平成27年9月11日	平成27年10月30日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年9月10日	平成27年10月30日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉								
		2号炉	平成27年9月28日	平成27年10月30日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
葛飾	500	1号炉	平成27年9月29日	平成27年10月30日	不検出	29	不検出	不検出	不検出	
		2号炉								
世田谷	300	1号炉								
		2号炉								
大田	600	1号炉								
		2号炉								
破碎	180	1号炉								

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成27年度 維持管理状況(11月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)
			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
光が丘	300	1号炉	1	平成27年9月15日	煙	平成27年10月25日	0.00000080
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1	平成27年8月20日		平成27年10月25日	0.0000012
		2号炉	1	平成27年8月21日			
千歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1	平成27年8月25日			平成27年10月25日
		2号炉	1	平成27年8月26日	平成27年10月25日	0.00000031	
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1		突		
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1	平成27年9月4日		平成27年10月25日	0.00000076
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1		平成27年10月25日	0.0000013	
		2号炉	0.1	平成27年9月10日			
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1	平成27年8月31日	平成27年10月25日	0.00039	

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。  
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。