

平成27年度 維持管理状況(12月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
光が丘	300	1号炉		煙 突 中 段						
		2号炉								
目黒	600	1号炉								
		2号炉	平成27年10月15日		平成27年11月30日	不検出	31	不検出	不検出	不検出
有明	400	1号炉	平成27年10月1日			平成27年11月30日	不検出	33	不検出	不検出
		2号炉	平成27年10月2日			平成27年11月30日	不検出	32	不検出	不検出
千歳	600	1号炉								
江戸川	600	1号炉	平成27年10月28日			平成27年11月30日	不検出	29	不検出	不検出
		2号炉	平成27年10月27日			平成27年11月30日	不検出	37	不検出	不検出
墨田	600	1号炉	平成27年10月6日			平成27年11月30日	不検出	33	不検出	不検出
北	600	1号炉	平成27年10月23日			平成27年11月30日	不検出	34	不検出	不検出
新江東	1,800	1号炉								
		2号炉	平成27年10月7日			平成27年11月30日	不検出	35	不検出	不検出
		3号炉	平成27年10月8日			平成27年11月30日	不検出	42	不検出	不検出
港	900	1号炉								
		2号炉								
		3号炉								
豊島	400	1号炉	平成27年10月13日			平成27年11月30日	不検出	35	不検出	不検出
		2号炉	平成27年10月30日			平成27年11月30日	不検出	37	不検出	不検出
渋谷	200	1号炉	平成27年10月8日			平成27年11月30日	不検出	30	不検出	不検出
中央	600	1号炉								
		2号炉	平成27年10月27日			平成27年11月30日	不検出	42	不検出	不検出
板橋	600	1号炉								
		2号炉	平成27年10月21日			平成27年11月30日	不検出	35	不検出	不検出
多摩川	300	1号炉								
		2号炉								
足立	700	1号炉	平成27年10月14日		平成27年11月30日	不検出	38	不検出	不検出	
		2号炉								
品川	600	1号炉	平成27年10月16日		平成27年11月30日	不検出	40	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年10月19日		平成27年11月30日	不検出	38	不検出	不検出	
葛飾	500	1号炉	平成27年10月29日		平成27年11月30日	不検出	30	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年10月30日		平成27年11月30日	不検出	24	不検出	不検出	
世田谷	300	1号炉	平成27年10月19日		平成27年11月30日	不検出	36	不検出	不検出	
		2号炉								
大田	600	1号炉	平成27年10月2日		平成27年11月30日	不検出	27	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年10月5日		平成27年11月30日	不検出	38	不検出	0.005	
破碎	180	1号炉								

注: 「不検出」とは、定量下限値未滿を示します。

平成27年度 維持管理状況(12月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
光が丘	300	1号炉	1				
		2号炉	1				
目黒	600	1号炉	1	平成27年10月15日	煙	平成27年11月25日	0.00000051
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1				
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1	平成27年9月17日		平成27年11月25日	0.0000013
江戸川	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1	平成27年10月6日		平成27年11月25日	0.00000034
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1	平成27年10月7日	突	平成27年11月25日	0.00000026
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1	平成27年9月18日		平成27年11月25日	0.00000084
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1	平成27年10月21日	中	平成27年11月25日	0.00000064
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1	平成27年10月14日		平成27年11月25日	0.00000059
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1	平成27年10月16日		平成27年11月25日	0.00000059
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1	平成27年9月29日		平成27年11月25日	0.00000068
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1	平成27年10月19日	段	平成27年11月25日	0.000029
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1	平成27年10月2日		平成27年11月25日	0.00000071
		2号炉	0.1	平成27年10月5日		平成27年11月25日	0.0000014
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶしした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。