

平成27年度 維持管理状況(1月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
光が丘	300	1号炉	平成27年11月4日	煙	平成27年12月28日	不検出	46	1	不検出	不検出
		2号炉	平成27年11月5日		平成27年12月28日	不検出	42	不検出	不検出	不検出
目黒	600	1号炉	平成27年11月27日		平成27年12月28日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成27年11月18日		平成27年12月28日	不検出	40	3	10	不検出
江戸川	600	1号炉								
		2号炉								
墨田	600	1号炉	平成27年11月20日		平成27年12月28日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉	平成27年11月4日		平成27年12月28日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
		3号炉								
港	900	1号炉	平成27年11月9日		平成27年12月28日	不検出	39	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年11月10日		平成27年12月28日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
		3号炉								
豊島	400	1号炉	平成27年11月27日		平成27年12月28日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
渋谷	200	1号炉	平成27年11月11日		平成27年12月28日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉	平成27年11月24日		平成27年12月28日	不検出	35	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成27年11月25日		平成27年12月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出
多摩川	300	1号炉	平成27年11月17日	平成27年12月28日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成27年11月18日	平成27年12月28日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉								
		2号炉								
葛飾	500	1号炉								
		2号炉								
世田谷	300	1号炉								
		2号炉	平成27年11月13日	平成27年12月28日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
大田	600	1号炉								
		2号炉								
破碎	180	1号炉								

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成27年度 維持管理状況(1月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)	
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N	
光が丘	300	1号炉	1	平成27年11月4日	煙	平成27年12月25日	0.00000019	
		2号炉	1	平成27年11月5日		平成27年12月25日	0.00000027	
目黒	600	1号炉	1					
		2号炉	1					
有明	400	1号炉	1					
		2号炉	1					
千歳	600	1号炉	1	平成27年11月18日			平成27年12月25日	0.00000032
江戸川	600	1号炉	1					
		2号炉	1	平成27年10月27日			平成27年12月25日	0.000014
墨田	600	1号炉	1					
北	600	1号炉	1	平成27年10月23日			平成27年12月25日	0.0023
新江東	1,800	1号炉	1	平成27年11月4日			平成27年12月25日	0.0000011
		2号炉	1					
		3号炉	1					
港	900	1号炉	1	平成27年11月9日		突	平成27年12月25日	0.00000021
		2号炉	1	平成27年11月10日			平成27年12月25日	0.000024
		3号炉	1					
豊島	400	1号炉	0.5					
		2号炉	0.5	平成27年10月30日		平成27年12月25日	0.000022	
渋谷	200	1号炉	0.1	平成27年11月11日		平成27年12月25日	0.0000019	
中央	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
板橋	600	1号炉	0.1		中			
		2号炉	0.1					
多摩川	300	1号炉	0.1	平成27年11月17日			平成27年12月25日	0.00000022
		2号炉	0.1	平成27年11月18日			平成27年12月25日	0.00000042
足立	700	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
品川	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
葛飾	500	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
世田谷	300	1号炉	0.1			段		
		2号炉	0.1	平成27年11月13日			平成27年12月25日	0.000037
大田	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
破碎ごみ処理施設	180	1号炉	1					

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。