

平成28年度 維持管理状況(7月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀	
						g/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	mg/m <sup>3</sup> N	
目黒	600	1号炉	平成28年5月24日	煙	平成28年6月29日	不検出	37	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成28年5月25日		平成28年6月29日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
有明	400	1号炉									
		2号炉									
千歳	600	1号炉									
江戸川	600	1号炉									
		2号炉									
墨田	600	1号炉	平成28年5月12日			平成28年6月29日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
北	600	1号炉									
新江東	1,800	1号炉									
		2号炉									
		3号炉									
港	900	1号炉			突						
		2号炉	平成28年5月31日			平成28年6月29日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
		3号炉									
豊島	400	1号炉									
		2号炉									
渋谷	200	1号炉	平成28年5月17日		平成28年6月29日	不検出	32	不検出	不検出	不検出	
中央	600	1号炉									
		2号炉	平成28年5月27日	平成28年6月29日	不検出	43	不検出	不検出	不検出		
板橋	600	1号炉	平成28年5月27日	中	平成28年6月29日	不検出	38	不検出	不検出	0.011	
		2号炉	平成28年5月30日		平成28年6月29日	不検出	40	不検出	不検出	不検出	
多摩川	300	1号炉	平成28年5月10日		平成28年6月29日	不検出	36	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成28年5月11日		平成28年6月29日	不検出	40	不検出	不検出	不検出	
足立	700	1号炉									
		2号炉									
品川	600	1号炉									
		2号炉									
葛飾	500	1号炉									
		2号炉									
世田谷	300	1号炉	平成28年5月19日	段	平成28年6月29日	不検出	39	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成28年5月20日		平成28年6月29日	不検出	25	不検出	不検出	不検出	
大田	600	1号炉									
		2号炉									
練馬	500	1号炉	平成28年5月2日		平成28年6月29日	不検出	27	不検出	不検出	不検出	
		2号炉	平成28年5月6日	平成28年6月29日	不検出	33	不検出	不検出	不検出		

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

平成28年度 維持管理状況(7月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)
	t/日		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
目黒	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
有明	400	1号炉	1				
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1				
江戸川	600	1号炉	1				
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1	平成28年5月12日		平成28年6月25日	0.00000021
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1				
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1	平成28年4月21日		平成28年6月25日	0.00000028
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5				
		2号炉	0.5				
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1	平成28年5月10日		平成28年6月25日	0.00000040
		2号炉	0.1	平成28年5月11日		平成28年6月25日	0.000022
足立	700	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1	平成28年4月28日		平成28年6月25日	0.000000051
		2号炉	0.1	平成28年4月27日		平成28年6月25日	0.00000020
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
練馬	250	1号炉	0.1	平成28年5月2日		平成28年6月25日	0.000000078
		2号炉	0.1	平成28年5月6日		平成28年6月25日	0.00000014

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。  
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。