

平成28年度 維持管理状況(9月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	mg/m ³ N
目黒	600	1号炉		煙						
		2号炉	平成28年7月29日		平成28年8月31日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
有明	400	1号炉		煙						
		2号炉	平成28年7月27日		平成28年8月31日	不検出	37	不検出	不検出	不検出
千歳	600	1号炉	平成28年7月22日	煙	平成28年8月31日	不検出	52	4	11	不検出
江戸川	600	1号炉		煙						
		2号炉	平成28年7月20日		平成28年8月31日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
墨田	600	1号炉	平成28年7月22日	煙	平成28年8月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
北	600	1号炉		煙						
新江東	1,800	1号炉	平成28年7月14日		平成28年8月31日	不検出	42	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成28年7月15日	平成28年8月31日	不検出	38	不検出	不検出	不検出	
		3号炉								
港	900	1号炉		突						
		2号炉								
		3号炉	平成28年7月12日		平成28年8月31日	不検出	41	不検出	不検出	不検出
豊島	400	1号炉		突						
		2号炉	平成28年7月12日		平成28年8月31日	不検出	40	不検出	不検出	不検出
渋谷	200	1号炉		中						
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉		中						
		2号炉	平成28年7月6日		平成28年8月31日	不検出	34	不検出	不検出	不検出
多摩川	300	1号炉	平成28年7月26日	中	平成28年8月31日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
		2号炉								
足立	700	1号炉		中						
		2号炉								
品川	600	1号炉		中						
		2号炉								
葛飾	500	1号炉		中						
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	平成28年7月28日	段	平成28年8月31日	不検出	32	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成28年7月8日		平成28年8月31日	不検出	33	不検出	不検出	不検出
大田	600	1号炉		段						
		2号炉								
練馬	500	1号炉	平成28年7月5日	段	平成28年8月31日	不検出	21	不検出	不検出	不検出
		2号炉	平成28年7月6日		平成28年8月31日	不検出	31	不検出	不検出	不検出

注: 「不検出」とは、定量下限値未満を示します。

