

平成29年度 維持管理状況(3月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀
						g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	μg/m ³ N
有明	400	1号炉		煙						
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成30年1月23日	煙	平成30年2月28日	不検出	53	5	9	3.9
江戸川	600	1号炉								
		2号炉								
墨田	600	1号炉		煙						
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉		煙						
		2号炉	平成30年1月18日		平成30年2月28日	不検出	38	不検出	不検出	0.29
		3号炉								
港	900	1号炉	平成30年1月16日	煙	平成30年2月28日	不検出	41	不検出	不検出	0.60
		2号炉	平成30年1月17日		平成30年2月28日	不検出	39	不検出	不検出	0.40
		3号炉								
豊島	400	1号炉		煙						
	2号炉									
渋谷	200	1号炉		煙						
中央	600	1号炉	平成30年1月12日		平成30年2月28日	不検出	39	不検出	不検出	6.4
		2号炉	平成30年1月15日	平成30年2月28日	不検出	37	不検出	不検出	0.60	
板橋	600	1号炉	平成30年1月9日	煙	平成30年2月28日	不検出	34	不検出	不検出	5.0
		2号炉	平成30年1月31日		平成30年2月28日	不検出	35	不検出	不検出	6.9
多摩川	300	1号炉	平成30年1月10日	煙	平成30年2月28日	不検出	39	不検出	不検出	1.7
		2号炉	平成30年1月11日		平成30年2月28日	不検出	37	不検出	不検出	1.8
足立	700	1号炉		煙						
	2号炉									
品川	600	1号炉		煙						
	2号炉									
葛飾	500	1号炉		煙						
	2号炉									
世田谷	300	1号炉		煙						
	2号炉									
大田	600	1号炉		煙						
		2号炉	平成30年1月19日		平成30年2月28日	不検出	24	不検出	不検出	1.9
練馬	500	1号炉	平成30年1月30日	煙	平成30年2月28日	不検出	25	不検出	不検出	1.7
		2号炉	平成30年1月29日		平成30年2月28日	不検出	22	不検出	不検出	3.0
杉並	600	1号炉	平成30年1月25日	煙	平成30年2月28日	不検出	24	不検出	不検出	0.42
		2号炉	平成30年1月26日		平成30年2月28日	不検出	22	不検出	不検出	1.6

注：「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

平成29年度 維持管理状況(3月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)		
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N		
有明	400	1号炉	1		煙				
		2号炉	1						
千歳	600	1号炉	1						
江戸川	600	1号炉	1						
		2号炉	1						
墨田	600	1号炉	1	平成29年12月28日			平成30年2月25日	0.00000026	
北	600	1号炉	1	平成29年12月25日			平成30年2月25日	0.000023	
新江東	1,800	1号炉	1	平成29年12月21日			平成30年2月25日	0.00000020	
		2号炉	1	平成30年1月18日			平成30年2月25日	0.00000029	
		3号炉	1						
港	900	1号炉	1	平成30年1月16日			平成30年2月25日	0.00000023	
		2号炉	1	平成30年1月17日			平成30年2月25日	0.00000054	
		3号炉	1						
豊島	400	1号炉	0.5			突			
		2号炉	0.5						
渋谷	200	1号炉	0.1						
中央	600	1号炉	0.1	平成30年1月12日				平成30年2月25日	0.00000020
		2号炉	0.1	平成30年1月15日				平成30年2月25日	0.00000021
板橋	600	1号炉	0.1	平成30年1月9日				平成30年2月25日	0.00000021
		2号炉	0.1						
多摩川	300	1号炉	0.1	平成30年1月10日	中		平成30年2月25日	0.00000029	
		2号炉	0.1	平成30年1月11日			平成30年2月25日	0.00000023	
足立	700	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
品川	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
葛飾	500	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
世田谷	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
大田	600	1号炉	0.1				段		
		2号炉	0.1	平成30年1月19日				平成30年2月25日	0.00000067
練馬	500	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
杉並	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。