

平成29年度 維持管理状況(4月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )					
						ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀	
						g/m <sup>3</sup> N	ppm	ppm	ppm	μg/m <sup>3</sup> N	
有明	400	1号炉	平成30年2月22日	煙	平成30年3月27日	不検出	36	不検出	不検出	0.15	
		2号炉	平成30年2月23日		平成30年3月27日	不検出	31	不検出	不検出	0.07	
千歳	600	1号炉									
江戸川	600	1号炉	平成30年2月7日		平成30年3月27日	不検出	42	不検出	不検出	3.6	
		2号炉	平成30年2月8日		平成30年3月27日	不検出	32	不検出	不検出	4.9	
墨田	600	1号炉									
北	600	1号炉									
新江東	1,800	1号炉									
		2号炉									
		3号炉	平成30年2月14日		平成30年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	0.21	
港	900	1号炉	平成30年2月5日		平成30年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	0.42	
		2号炉									
		3号炉	平成30年2月6日		平成30年3月27日	不検出	38	不検出	不検出	0.30	
豊島	400	1号炉	平成30年2月16日		平成30年3月27日	不検出	34	不検出	不検出	0.51	
		2号炉	平成30年2月19日		平成30年3月27日	不検出	30	不検出	不検出	1.2	
渋谷	200	1号炉									
中央	600	1号炉	平成30年2月27日		平成30年3月27日	不検出	31	不検出	不検出	0.49	
		2号炉									
板橋	600	1号炉									
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉									
足立	700	1号炉	平成30年2月1日	中	平成30年3月27日	不検出	36	不検出	不検出	0.92	
		2号炉	平成30年2月2日		平成30年3月27日	不検出	34	不検出	不検出	0.38	
品川	600	1号炉	平成30年2月15日		平成30年3月27日	不検出	41	不検出	不検出	0.08	
		2号炉	平成30年2月28日		平成30年3月27日	不検出	40	不検出	不検出	0.06	
葛飾	500	1号炉	平成30年2月20日		平成30年3月27日	不検出	29	不検出	不検出	0.62	
		2号炉	平成30年2月21日		平成30年3月27日	不検出	31	不検出	不検出	0.63	
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
大田	600	1号炉	平成30年2月26日		段	平成30年3月27日	不検出	24	不検出	不検出	3.5
		2号炉									
練馬	500	1号炉									
		2号炉									
杉並	600	1号炉	平成30年2月9日			平成30年3月27日	不検出	30	不検出	不検出	0.46
		2号炉	平成30年2月13日			平成30年3月27日	不検出	35	不検出	不検出	0.32

注:「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

平成29年度 維持管理状況(4月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 ( O <sub>2</sub> 12%換算 )				
						ばいじん g/m <sup>3</sup> N	窒素酸化物 ppm	硫黄酸化物 ppm	塩化水素 ppm	全水銀 μg/m <sup>3</sup> N
有明	400	1号炉								
		2号炉								
千歳	600	1号炉	平成30年3月14日	煙	平成30年3月27日	不検出	55	3	10	(0.00007)
江戸川	600	1号炉								
		2号炉								
墨田	600	1号炉								
北	600	1号炉								
新江東	1,800	1号炉	平成30年3月15日	煙	平成30年3月27日	不検出	39	不検出	不検出	0.27
		2号炉	平成30年3月16日		平成30年3月27日	不検出	40	不検出	不検出	0.25
		3号炉								
港	900	1号炉	平成30年3月7日	煙	平成30年3月27日	不検出	32	不検出	不検出	0.26
		2号炉								
		3号炉								
豊島	400	1号炉		突						
	2号炉									
渋谷	200	1号炉								
中央	600	1号炉								
		2号炉								
板橋	600	1号炉	平成30年3月8日	突	平成30年3月27日	不検出	33	不検出	不検出	23
		2号炉								
多摩川	300	1号炉	平成30年3月12日	中	平成30年3月27日	不検出	32	不検出	不検出	7.1
		2号炉	平成30年3月13日		平成30年3月27日	不検出	38	不検出	不検出	7.7
足立	700	1号炉								
		2号炉								
品川	600	1号炉								
		2号炉								
葛飾	500	1号炉								
		2号炉								
世田谷	300	1号炉	平成30年3月6日	中	平成30年3月27日	不検出	36	不検出	不検出	1.1
		2号炉	平成30年3月5日		平成30年3月27日	不検出	37	不検出	不検出	0.89
大田	600	1号炉	平成30年3月22日	段	平成30年3月27日	不検出	25	不検出	不検出	2.7
		2号炉								
練馬	500	1号炉	平成30年3月2日	段	平成30年3月27日	不検出	27	不検出	不検出	1.1
		2号炉	平成30年3月1日		平成30年3月27日	不検出	29	不検出	不検出	2.6
杉並	600	1号炉								
		2号炉								

注: 「不検出」とは定量下限値未滿を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未滿で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未滿を「不検出」とします。

平成29年度 維持管理状況(4月掲載)

< 第三者機関による測定結果 >

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)		
			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N				ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
有明	400	1号炉	1	平成30年2月22日	煙	平成30年3月25日	0.00000071		
		2号炉	1	平成30年2月23日		平成30年3月25日	0.00000022		
千歳	600	1号炉	1	平成30年1月23日		平成30年3月25日	0.00000020		
江戸川	600	1号炉	1	平成30年2月7日		平成30年3月25日	0.000055		
		2号炉	1	平成30年2月8日		平成30年3月25日	0.0085		
墨田	600	1号炉	1						
北	600	1号炉	1						
新江東	1,800	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1	平成30年2月14日		平成30年3月25日	0.000048		
港	900	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
豊島	400	1号炉	0.5	平成30年2月16日		突	平成30年3月25日	0.00000052	
		2号炉	0.5	平成30年2月19日			平成30年3月25日	0.000017	
渋谷	200	1号炉	0.1						
中央	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
板橋	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1	平成30年1月31日			平成30年3月25日	0.00000054	
多摩川	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
足立	700	1号炉	0.1	平成30年2月1日	中		平成30年3月25日	0.00000054	
		2号炉	0.1	平成30年2月2日			平成30年3月25日	0.00000032	
品川	600	1号炉	0.1	平成30年2月15日			平成30年3月25日	0.00000093	
		2号炉	0.1	平成30年2月28日			平成30年3月25日	0.00000022	
葛飾	500	1号炉	0.1	平成30年2月20日			平成30年3月25日	0.00000096	
		2号炉	0.1	平成30年2月21日			平成30年3月25日	0.00000021	
世田谷	300	1号炉	0.1	平成30年3月6日			平成30年3月25日	0.0019	
		2号炉	0.1	平成30年3月5日			平成30年3月25日	0.00020	
大田	600	1号炉	0.1	平成30年2月26日			段	平成30年3月25日	0.00000059
		2号炉	0.1						
練馬	500	1号炉	0.1	平成30年1月30日				平成30年3月25日	0.00000012
		2号炉	0.1	平成30年1月29日		平成30年3月25日		0.00000019	
杉並	600	1号炉	0.1	平成30年1月25日		平成30年3月25日		0.00000022	
		2号炉	0.1	平成30年1月26日		平成30年3月25日		0.00000011	

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。  
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。