

平成30年度 維持管理状況(4月掲載)

<第三者機関による測定結果>

清掃工場名等	焼却(処理)能力 t/日	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
			ng-TEQ/m ³ N			ng-TEQ/m ³ N	
有明	400	1号炉	1	平成31年2月27日	煙	平成31年3月25日	0.000078
		2号炉	1				
千歳	600	1号炉	1	平成31年1月31日		平成31年3月25日	0.00000054
江戸川	600	1号炉	1	平成31年2月8日		平成31年3月25日	0.0012
		2号炉	1				
墨田	600	1号炉	1				
北	600	1号炉	1				
新江東	1,800	1号炉	1	平成31年3月4日		平成31年3月25日	0.00000017
		2号炉	1				
		3号炉	1				
港	900	1号炉	1	平成31年2月5日	平成31年3月25日	0.00000020	
		2号炉	1				
		3号炉	1				
豊島	400	1号炉	0.5	平成31年2月28日	平成31年3月25日	0.000051	
		2号炉	0.5	平成31年1月24日	平成31年3月25日	0.000018	
渋谷	200	1号炉	0.1				
中央	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
板橋	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
多摩川	300	1号炉	0.1	平成31年2月21日	平成31年3月25日	0.00000067	
		2号炉	0.1				
足立	700	1号炉	0.1	平成31年2月15日	中	平成31年3月25日	0.00000061
		2号炉	0.1				
品川	600	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
葛飾	500	1号炉	0.1				
		2号炉	0.1				
世田谷	300	1号炉	0.1	平成31年3月4日		平成31年3月25日	0.000034
		2号炉	0.1				
大田	600	1号炉	0.1	平成31年3月6日		平成31年3月25日	0.00000065
		2号炉	0.1	平成31年2月4日		平成31年3月25日	0.00000087
練馬	500	1号炉	0.1	平成31年1月28日	平成31年3月25日	0.00000054	
		2号炉	0.1	平成31年1月29日	平成31年3月25日	0.00000013	
		2号炉	0.1	平成31年3月1日	平成31年3月25日	0.00000060	
杉並	600	1号炉	0.1	平成31年2月1日	段	平成31年3月25日	0.00059
		2号炉	0.1				

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。