

令和 4年度 維持管理状況(8月掲載)

<株式会社環境技術研究所による測定結果>

清掃工場名		焼却(処理)能力 t/日	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)				
							ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀
							g/ m ³ /N	ppm	ppm	ppm	μg/ m ³ /N
有明	400	1号炉	令和 4年6月29日	煙		令和 4年7月29日	不検出	33	不検出	不検出	(0.02)
			令和 4年6月1日			令和 4年7月29日	不検出	36	不検出	不検出	0.06
千歳	600	1号炉	令和 4年6月30日			令和 4年7月29日	不検出	46	7	10	0.37
墨田	600	1号炉	令和 4年6月15日			令和 4年7月29日	不検出	38	不検出	不検出	0.76
北	600	1号炉	令和 4年6月3日			令和 4年7月29日	不検出	36	不検出	不検出	0.14
新江東	1,800	1号炉									
		2号炉									
		3号炉	令和 4年6月8日			令和 4年7月29日	不検出	32	不検出	不検出	0.47
港	900	1号炉									
		2号炉									
		3号炉									
豊島	400	1号炉	令和 4年6月17日	突		令和 4年7月29日	不検出	32	不検出	不検出	(0.04)
		2号炉									
渋谷	200	1号炉	令和 4年6月14日			令和 4年7月29日	不検出	28	不検出	不検出	不検出
中央	600	1号炉	令和 4年6月22日			令和 4年7月29日	不検出	36	不検出	不検出	0.09
		2号炉									
板橋	600	1号炉									
		2号炉									
多摩川	300	1号炉									
		2号炉	令和 4年6月27日			令和 4年7月29日	不検出	26	不検出	不検出	0.18
足立	700	1号炉	令和 4年6月7日			令和 4年7月29日	不検出	34	不検出	不検出	0.46
		2号炉	令和 4年6月24日			令和 4年7月29日	不検出	35	不検出	不検出	0.09
品川	600	1号炉	令和 4年6月2日	中		令和 4年7月29日	不検出	35	不検出	不検出	0.09
		2号炉									
葛飾	500	1号炉	令和 4年6月28日			令和 4年7月29日	不検出	24	不検出	不検出	0.11
		2号炉									
世田谷	300	1号炉									
		2号炉									
大田	新 600	1号炉	令和 4年6月20日			令和 4年7月29日	不検出	31	不検出	不検出	0.27
		2号炉	令和 4年6月21日			令和 4年7月29日	不検出	28	不検出	不検出	0.26
	第一 200	3号炉									
練馬	500	1号炉	令和 4年6月23日	段		令和 4年7月29日	不検出	34	不検出	不検出	0.30
		2号炉	令和 4年6月13日			令和 4年7月29日	不検出	34	不検出	不検出	0.36
杉並	600	1号炉	令和 4年6月9日			令和 4年7月29日	不検出	37	不検出	不検出	0.10
		2号炉	令和 4年6月10日			令和 4年7月29日	不検出	36	不検出	不検出	0.10
光が丘	300	1号炉									
		2号炉									

注:「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

令和 4年度 維持管理状況(8月掲載)

＜ユーロフィン日本環境株式会社による測定結果＞

清掃工場名		焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
		t/日		ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
有 明	400	1号炉	1	令和4年6月1日	煙			
		2号炉	1			令和4年7月25日	0.000000042	
千 歳	600	1号炉	1					
墨 田	600	1号炉	1	令和4年6月15日		令和4年7月25日	0.000000069	
北	600	1号炉	1					
新江東	1,800	1号炉	1					
		2号炉	1					
		3号炉	1	令和4年6月8日		令和4年7月25日	0.000000051	
港	900	1号炉	1					
		2号炉	1					
		3号炉	1					
豊 島	400	1号炉	0.5					
		2号炉	0.5					
渋谷	200	1号炉	0.1	令和4年6月14日	令和4年7月25日	0.000000072		
中 央	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
板 橋	600	1号炉	0.1	令和4年5月30日	令和4年7月25日	0.00000011		
		2号炉	0.1	令和4年5月27日	令和4年7月25日	0.000000099		
多摩川	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1	令和4年6月27日	令和4年7月25日	0.0069		
足 立	700	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
品 川	600	1号炉	0.1	令和4年6月2日	令和4年7月25日	0.000000075		
		2号炉	0.1					
葛 飾	500	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
世田谷	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1	令和4年5月26日	令和4年7月25日	0.000044		
大田 新 第一	600	1号炉	0.1	令和4年6月20日	令和4年7月25日	0.000000072		
		2号炉	0.1	令和4年6月21日	令和4年7月25日	0.000000054		
	200	3号炉	1					
練 馬	500	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1	令和4年6月13日	令和4年7月25日	0.00000012		
杉 並	600	1号炉	0.1	令和4年6月9日	令和4年7月25日	0.00000011		
		2号炉	0.1					
光が丘	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					

注： 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。

塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。