

令和 4年度 維持管理状況(10月掲載)

＜株式会社環境技術研究所による測定結果＞

清掃工場名		焼却(処理)能力	炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度（O ₂ 12%換算）				
							ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀
		t/日					g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	μg/m ³ N
有 明	400	1号炉	令和 4年8月31日	煙 							

注：「不検出」とは定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

令和 4年度 維持管理状況(10月掲載)

<ユーロフィン日本環境株式会社による測定結果>

清掃工場名		焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)
				ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N
有 明	400	1号炉	1			煙		
		2号炉	1					
千 歳	600	1号炉	1					
墨 田	600	1号炉	1					
北	600	1号炉	1					
新江東	1,800	1号炉	1					
		2号炉	1					
		3号炉	1					
港	900	1号炉	1					
		2号炉	1	令和4年8月24日			令和4年9月25日	0.00000013
		3号炉	1					
豊 島	400	1号炉	0.5	令和4年8月12日			令和4年9月25日	0.00000020
		2号炉	0.5					
渋谷	200	1号炉	0.1	令和4年8月9日			令和4年9月25日	0.00000025
中 央	600	1号炉	0.1	令和4年8月23日		突	令和4年9月25日	0.000000036
		2号炉	0.1					
板 橋	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
多摩川	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1	令和4年8月22日			令和4年9月25日	0.0016
足 立	700	1号炉	0.1	令和4年8月19日			令和4年9月25日	0.000000042
		2号炉	0.1					
品 川	600	1号炉	0.1			中		
		2号炉	0.1	令和4年8月8日			令和4年9月25日	0.00000042
葛 飾	500	1号炉	0.1	令和4年8月18日			令和4年9月25日	0.000010
		2号炉	0.1					
世田谷	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
大田	新	1号炉	0.1	令和4年8月16日		段	令和4年9月25日	0.000021
		2号炉	0.1	令和4年8月17日			令和4年9月25日	0.000016
	第一	3号炉	1	令和4年8月10日			令和4年9月25日	0.00000035
練 馬	500	1号炉	0.1	令和4年8月2日			令和4年9月25日	0.00000010
		2号炉	0.1	令和4年8月3日			令和4年9月25日	0.000000051
杉 並	600	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					
光が丘	300	1号炉	0.1					
		2号炉	0.1					

注： 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。