## 令和 7年度 維持管理状況(9月掲載)

## <株式会社環境技術研究所による測定結果>

T和 / 千皮 框符目 生1人 加(5月 均數)							◇休式去社場境技術切えがによる例と指示/					
								ばい煙濃度 (O <sub>2</sub> 12%換算)				
清掃工場名		焼却(処 理)能力	炉番号	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	ばいじん	窒素酸化物	硫黄酸化物	塩化水素	全水銀	
			t/日			四世		g∕m³ <i>N</i>	ppm	ppm	ppm	µg∕ m³ N
有		明	400	1号炉	令和 7年7月2日		令和 7年8月29日	<0.001	45	<1	<2	0.021
17		197	400	2号炉								
千		歳	600	1号炉								
墨		田	1,800	1号炉	令和 7年7月24日	煙	令和 7年8月29日	<0.001	38	<1	<2	0.26
				1号炉								
新	江	東		2号炉	令和 7年7月31日	-	令和 7年8月29日	<0.001	39	<1	<2	0.36
				3号炉	令和 7年7月3日		令和 7年8月29日	<0.001	40	<1	<2	0.12
				1号炉								
	港		900	2号炉	令和 7年7月11日		令和 7年8月29日	<0.001	36	<1	<2	0.35
				3号炉								
豊		島	400	1号炉	令和 7年7月23日		令和 7年8月29日	<0.001	33	<1	<2	0.10
				2号炉								
渋		谷	200	1号炉	令和 7年7月30日		令和 7年8月29日	<0.001	29	<1	<2	0.15
中		央		1号炉	令和 7年7月25日	突	令和 7年8月29日	<0.001	37	<1	<2	0.076
<u>'</u>				2号炉								
板		橋		1号炉								
·/~		HPJ		2号炉								
多	摩	JII	300	1号炉	令和 7年7月10日		令和 7年8月29日	<0.001	38	<1	<2	0.17
				2号炉								
足		立	700	1号炉	令和 7年7月8日		令和 7年8月29日	<0.001	40	<1	<2	0.13
				2号炉	令和 7年7月9日	-	令和 7年8月29日	<0.001	35	<1	<2	0.042
묘		Ш	600	1号炉		中						
				2号炉	令和 7年7月4日		令和 7年8月29日	<0.001	39	<1	<2	0.18
葛		飾	500	1号炉	令和 7年7月29日		令和 7年8月29日	<0.001	30	<1	<2	0.11
				2号炉								
世田	田	谷	300	1号炉	令和 7年7月22日		令和 7年8月29日	<0.001	38	<1	<2	0.25
				2号炉	令和 7年7月18日		令和 7年8月29日	<0.001	35	<1	<2	0.076
	親	f	600	1号炉		_						
大				2号炉		_						
田			600	1号炉		-						
	第	<b>—</b>		2号炉								
				3号炉	令和 7年7月7日	-	令和 7年8月29日	<0.001	30	<1	<2	0.086
練		馬	500	1号炉	令和 7年7月15日	_	令和 7年8月29日	<0.001	29	<1	<2	0.082
				2号炉	令和 7年7月14日		令和 7年8月29日	<0.001	26	<1	<2	0.19
杉		並	600	1号炉		段						
				2号炉		-						
光	が	丘	300	1号炉		-						
				2号炉	令和 7年7月1日		令和 7年8月29日	<0.001	31	<1	<2	0.093**
目		黒		1号炉	令和 7年7月17日	-	令和 7年8月29日	<0.001	28	<1	<2	0.12
				2号炉	令和 7年7月16日		令和 7年8月29日	<0.001	25	<1	<2	0.18
**				· / *+			量下限値未満で検り					出下限值

注:全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値 未満を「不検出」とします。

<sup>※</sup> 光が丘工場2号炉の全水銀は、7月18日に測定した数値です。

	1H /		1 7 3		( - ) 1 1 -3 -13 ( )			ペスペースとはこのの次元を
清掃	工場名	焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O2 12%換算)
		t/日	-	ng−TEQ/m³ <i>N</i>				ng−TEQ/m³ <i>N</i>
			1号炉	1				
有 	明	400	2号炉	1				
千	歳	600	1号炉	1				
墨	田	600	1号炉	1				
		1,800	1号炉	1				
新	江東		2号炉	1				
			3号炉	1				
			1号炉	1				
;	港	900	2号炉	1				
			3号炉	1		煙		
曲	þ	400	1号炉	0.5	令和7年6月24日		令和7年8月25日	0.00024
豆	島		2号炉	0.5				
渋	谷	200	1号炉	0.1				
_	4	600	1号炉	0.1				
中	央		2号炉	0.1				
+=	1=	600	1号炉	0.1				
仅	橋		2号炉	0.1		突		
Þ	<b>#</b> ∓ 1.1	300	1号炉	0.1				
3	摩川		2号炉	0.1				
	立	700	1号炉	0.1	令和7年7月8日		令和7年8月25日	0.00000057
上			2号炉	0.1	令和7年7月9日		令和7年8月25日	0.0000014
品	Ш	600	1号炉	0.1				
ПП	ווע		2号炉	0.1				
葛	飾	500	1号炉	0.1		中		
匃	民叩	500	2号炉	0.1				
-44	田公	200	1号炉	0.1				
쁘	田谷	300	2号炉	0.1	令和7年7月18日		令和7年8月25日	0.000073
	新	600	1号炉	0.1				
			2号炉	0.1				
大田		600	1号炉	1				
	第一		2号炉	1		段		
			3号炉	1				
練	馬	500	1号炉	0.1	令和7年7月15日		令和7年8月25日	0.00000096
袱			2号炉	0.1	令和7年7月14日		令和7年8月25日	0.0000017
+√	並	600	1号炉	0.1				
12	711/		2号炉	0.1				
عاد .	が丘	300	1号炉	0.1				
	νι·ΤΤ	300	2号炉	0.1				
目		600	1号炉	0.1				
L			2号炉	0.1				
注:	<i>/</i> ,// 14	- 6/5 TEI = 1	法しは	「点女性の加田	ひょうごまもヨューロローナフッナ	44・1-廿	ジャロルルナ はもい	います。これは、清掃工場等の維持管理

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理

のために自ら設定した管理値です。 塗りつぶしした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。