

令和7年度 維持管理状況(3月掲載)

<ユーロフィン日本環境株式会社による測定結果>

清掃工場名	焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)			
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N			
有明	400	1号炉	1		煙					
		2号炉	1							
千歳	600	1号炉	1							
墨田	600	1号炉	1							
新江東	1,800	1号炉	1	令和8年1月14日			令和8年2月25日	0.00000082		
		2号炉	1	令和8年1月15日			令和8年2月25日	0.0000013		
		3号炉	1							
港	900	1号炉	1							
		2号炉	1							
		3号炉	1							
豊島	400	1号炉	0.5							
		2号炉	0.5							
渋谷	200	1号炉	0.1							
中央	600	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
板橋	600	1号炉	0.1			突				
		2号炉	0.1	令和8年1月7日				令和8年2月25日	0.00000066	
多摩川	300	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
足立	700	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
品川	600	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
葛飾	500	1号炉	0.1	令和8年1月19日	中		令和8年2月25日	0.00000049		
		2号炉	0.1	令和8年1月17日				令和8年2月25日	0.0000014	
世田谷	300	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
大田	新	600	1号炉	0.1						
			2号炉	0.1						
	第一	600	1号炉	1				段		
			2号炉	1						
		3号炉	1	令和7年12月24日					令和8年2月25日	0.00000038
									令和8年2月25日	0.00000015
練馬	500	1号炉	0.1	令和8年1月20日						
		2号炉	0.1							
杉並	600	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
光が丘	300	1号炉	0.1							
		2号炉	0.1							
目黒	600	1号炉	0.1			段				
		2号炉	0.1	令和7年12月22日					令和8年2月25日	0.00000042

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。