

令和7年度 維持管理状況(4月掲載)

<ユーロフィン日本環境株式会社による測定結果>

清掃工場名	焼却 (処理) 能力	炉番号	維持管理計画値	測定年月日	測定を 行った 位置	測定結果を得た 年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)		
			ng-TEQ/m ³ N				ng-TEQ/m ³ N		
有明	400	1号炉	1		煙				
		2号炉	1						
千歳	600	1号炉	1						
墨田	600	1号炉	1						
新江東	1,800	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
港	900	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
豊島	400	1号炉	0.5						
		2号炉	0.5						
渋谷	200	1号炉	0.1						
中央	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
板橋	600	1号炉	0.1			突			
		2号炉	0.1						
多摩川	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
足立	700	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
品川	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
葛飾	500	1号炉	0.1		中				
		2号炉	0.1						
世田谷	300	1号炉	0.1	令和8年1月23日			令和8年3月16日	0.000047	
		2号炉	0.1	令和8年1月26日			令和8年3月16日	0.00038	
大田	新	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
	第一	1号炉	1						
		2号炉	1						
		3号炉	1						
練馬	500	1号炉	0.1				段		
		2号炉	0.1	令和8年1月29日				令和8年3月16日	0.00000044
杉並	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
光が丘	300	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						
目黒	600	1号炉	0.1						
		2号炉	0.1						

注: 維持管理計画値とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき届け出た値をいいます。これは、清掃工場等の維持管理のために自ら設定した管理値です。
塗りつぶした部分は、「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく排出基準値を示します。