



測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(\*)

① 世田谷清掃工場 1号炉7月20日(土) 4:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で104ppmを記録した。

ごみバンクの底さらいを行っており、底ごみを投入した際に、ガス化炉流動層温度が低下した。このことにより熱分解ガス温度を上昇させて、ごみ供給を行ったところ、投入されていたごみと新しいごみとで過剰燃焼が起こり、一酸化炭素濃度が上昇した。ごみ供給速度の調整、ガス化炉熱分解ガス上昇操作、燃焼溶融炉空気量増操作を行い、ごみ供給および燃焼状態を安定させ、復旧した。

令和元年度 維持管理状況(7月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より