

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

① 練馬清掃工場 2号炉9月22日(日) 13:00

燃焼室ガス温度が一時間平均値で762℃、また排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で189ppmを記録した。

燃焼ストーカが動作不良になったことにより、燃焼が不安定になった。

直ちにバーナの着火・燃焼空気量の調整により燃焼改善を図りつつ、

給じん速度・乾燥ストーカ速度の調整を行ったが逸脱した。

燃焼改善の措置により燃焼状態は改善したが、燃焼ストーカ復旧の見込みが立たないため、焼却炉を立下げた。

令和元年度 維持管理状況(9月1日～30日)＜工場設置計器の測定結果＞より