



測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(\*)

① 港清掃工場 1号炉 令和元年10月15日(火) 8:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で248ppmを記録した。

ごみホツパにおいてごみの滑りが発生し、焼却炉内に一気にごみが

投入されたことで、過剰燃焼が発生したため、一酸化炭素濃度が急激に上昇した。

蒸発量の設定変更、助燃バーナー使用等の燃焼改善措置により、復旧した。

令和元年度 維持管理状況(10月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より