



測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

<逸脱理由>

※① 渋谷清掃工場 1号炉 令和4年12月17日(土) 19:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で令和4年12月17日19時に66ppmを記録した。

原因は、燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃、再燃バーナの運転を図り、正常な燃焼状態に回復した。

※② 渋谷清掃工場 1号炉 令和4年12月21日(水) 7:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で令和4年12月21日7時に101ppmを記録した。

原因は、燃焼が不安定となり、一時的に燃焼空気が不足したことによる。

直ちに燃焼空気量の手動介入、助燃、再燃バーナの運転を図り、正常な燃焼状態に回復した。

令和4年度 維持管理状況(12月1日～31日)<工場設置計器の測定結果>より