



測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

※ 港清掃工場 2号炉 令和3年2月17日(水) 23:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で185ppmを記録した。

原因は、ごみホッパのブリッジ発生により、ごみの供給が不足し燃焼が不安定になったことによる。

直ちにブリッジ解除装置によってごみのブリッジを解除し、正常な燃焼状況に回復した。

令和2年度 維持管理状況(2月1日～28日)＜工場設置計器の測定結果＞より