

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

平成29年度 維持管理状況(10月1日～30日)＜工場設置計器の測定結果＞より

- ① 世田谷清掃工場 2号炉10月14日(土) 2:00
燃焼室ガス温度が、848℃を記録した。
原因は、ごみ供給の急激な変動により燃焼が不安定になったことによる。
直ちに、助燃バーナの運転を行い燃焼改善を行った。
その結果、維持管理計画値以下の正常な状態に回復した。