



測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(\*)

- ① 品川清掃工場 2号炉2月23日(土) 21:00  
燃焼室ガス温度が、一時間平均値で812℃を記録した。  
給じんフィーダの動作不良によりごみの供給が滞り温度が降下した。  
現場での手動操作にて復旧後、給じんを再開した。

平成30年度 維持管理状況(2月1日～28日)＜工場設置計器の測定結果＞より