令和7年度　維持管理状況（6月1日～30日）

＜工場設置計器の測定結果＞

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器入口ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度（煙突）（$O_2$12%換算）	冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	t/日			t	℃	℃	ppm	
有　明	400	1号炉	可	3,358.19	982　～　1,171	173　～　175	1～42	ボイラ設備の除じんはボイラスートブロワ又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。
		2号炉		定期点検補修				
千　歳	600	1号炉		6,774.68	907　～　1,090	160　～　170	0～5	
墨　田	600	1号炉		7,502.27	941　～　1,137	154　～　156	0～1	
新江東	1,800	1号炉		13,683.78	937　～　1,156	173　～　178	3～19	
		2号炉		14,223.38	925　～　1,157	174　～　179	1～22	
		3号炉		14,433.91	858　～　1,129	174　～　178	2～17	
港	900	1号炉		6,230.94	1,037　～　1,196	165　～　167	0～42	
		2号炉		1,236.53	937　～　1,137	168　～　170	3～17	
		3号炉		7,956.21	961　～　1,259	167　～　169	0～66	
豊　島	400	1号炉		3,656.64	845　～　932	167　～　169	2～79	
		2号炉		定期点検補修				
渋　谷	200	1号炉		3,054.04	961　～　1,019	149　～　153	0～39	
中　央	600	1号炉		5,535.38	980　～　1,090	159　～　162	0～26	
		2号炉		定期点検補修				
板　橋	600	1号炉	燃	6,465.66	906　～　1,206	155　～　160	1～28	
		2号炉		6,710.32	904　～　1,209	162　～　165	0～12	
多摩川	300	1号炉		1,370.89	879　～　990	149　～　157	0～12	
		2号炉		焼却炉停止中				
足　立	700	1号炉		6,609.83	914　～　1,032	173　～　175	2～21	
		2号炉		7,711.16	912　～　1,020	172　～　173	2～5	
品　川	600	1号炉		7,425.88	898　～　1,047	174　～　176	0～16	
		2号炉		7,464.10	895　～　1,040	174　～　176	0～21	
葛　飾	500	1号炉	ご	4,131.04	951　～　1,082	159　～　161	1～50	
		2号炉		定期点検補修				
世田谷	300	1号炉		1,123.83	866　～　1,031	171　～　186	0～77	
		2号炉		2,953.97	919　～　1,032	178　～　194	0～57	
大田 新	600	1号炉		2,683.01	841　～　1,022	150　～　165	1～16	
		2号炉		7,753.37	889　～　1,110	150　～　168	1～45	
大田 第一	600	1号炉		焼却炉停止中				
		2号炉		4,015.50	832　～　935	165	1～17	
		3号炉		553.62	865　～　958	165	0～10	
練　馬	500	1号炉	み	5,911.05	893　～　997	154　～　174	0～26	
		2号炉		5,984.36	865　～　1,008	153　～　172	0～5	
杉　並	600	1号炉		3,152.76	888　～　935	155　～　162	3～5	
		2号炉		7,830.58	882　～　998	153　～　162	0～23	
光が丘	300	1号炉		3,381.85	916　～　1,006	150　～　168	2～13	
		2号炉		4,108.89	936　～　1,035	151　～　167	3～21	
目　黒	600	1号炉		7,428.46	865　～　1,010	151　～　175	0～24	
		2号炉		741.07	818　～　949	152　～　165	0～82	

中防灰溶融施設は休止しています。