

測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

*① 渋谷清掃工場 1号炉 令和7年7月26日(土) 10:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で70ppmを記録した。

低カロリーごみ及び植栽ごみで掻取機軸移動の警報が多発し、急激な燃焼を起こした結果、一時的な燃焼空気不足に至った。

再燃バーナ及び助燃バーナ点火による燃焼補助、燃焼空気量の手動介入を行ったが、改善が見られなかったため、炉を立ち下げた。

給じん設備の点検を行い、異常がないことを確認後、炉を立ち上げた。