

測定値が維持管理計画値を超過した理由(※)

*① 豊島清掃工場 1号炉 令和7年10月1日(水) 15:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が一時間平均値で102ppmを記録した。

給じんプッシャー稼働スペースに異物が噛み込み、動作しなくなった。この影響で焼却炉内にごみが供給されず、燃焼が不安定になりCO濃度が上昇し、維持管理計画値を逸脱した。

CO濃度上昇を解消するため、直ちに空気量の調整や助燃バーナの運転を行い

状況の回復を試みたが、給じんプッシャー異物噛み込みの復旧が見込めないため、焼却炉を立ち下げた。

噛み込んでいた異物を取り除き、異常がないことを確認後、炉を立ち上げた。